



REGULACJA CZASU
OŚWIETLENIA I NATĘŻENIA
OŚWIETLENIA
STEROWNIKIEM W RG



 L-oprawa LED38/40W/strumień oprawy 3800lm, 3500K, IP65, $\cos \phi > 0,95$, II klasa, CRI>80, słup aluminiowy na fundamencie Dg=60mm, Dd=120mm, długość słupa 6m bez wysięgnika fundament prefabrykowany dedykowany B50:240x255x900mm

----- kable projektowane YAKXS4x25mm²/0,6/1kV/D1/RHDPEkØ50 (N450, Sn=13kN/m²)

----- bednarka Fe/Zn30x4- uziom



rozdzielnica RG

- słupy projektowane z wnęką słupową dla złącza słupowego z bezpiecznikami D01/E14
- przewody ze złącza do oprawy: YKY3x2,5mm²/0,6/1kV/RK16-20
- projektowane osłony otaczające:
 - rura karbowana RHDPEkØ50mm, N450, Sn=13kN/m²
 - rura HDPE50/4,6, N750, Sn= 64kN/m²

ochrona przy dotyku pośrednim: samoczynne wyłączenie w czasie $t < 5s$
układ zasilania TN-C,

TEMAT	Budowa budynku żłobka wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, gazową, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczną, wraz z zewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacją sanitarną, kanalizacją opadową, elektryczną, wraz z budową wewnętrznego układu komunikacyjnego i parkingów, wraz z budową wiaty śmieciowej na działce nr 101/8 obr. 0001 Granica gm. Michałowice		
ADRES INWESTYCJI	działka nr 101/8 obr. 0001 Granica gm. Michałowice		
INWESTOR	Gmina Michałowice Reguły, ul. Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków		www.marzec-budownictwo.pl M A R Z E C BUDOWNICTWO
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jerzy Raś upr. bud. w specjalności elektrycznej nr UAN-2-8346-24/88 upr. bud. w specjalności telekomunikacyjnej 1561/99/U		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Ząbik nr upr. w spec. elektrycznej PDK/0115/PWOE/07		
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT SIECI OŚWIETLENIA TERENU		
	NR RYSUNKU: E.17	DATA: 14.02.2025	