



Oznaczenie urządzenia	F1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Oznaczenie zacisku			RK01	RK02	RK03	RK04	RK05	RK06
Opis	wyłącznik i ochronnik T2	lampki kontrolne faz	oświetlenie kotłowni	oświetlenie wentylatorni	gn wt kotłownia 1	gn wt kotłownia 2	kocioł CO	bufor z pompą
Moc	10kW		0,1kW	0,1kW	2kW	2kW	1,5kW	3kW
Długość kabla	22m							
Przekrój przewodu	10mm2		1,5mm2	1,5mm2	2,5mm2	2,5mm2	2,5mm2	2,5mm2
Typ kabla	N2XH-J5x		NHXMH3x	NHXMH3x	NHXMH3x	NHXMH3x	NHXMH3x	NHXMH3x
Typ izolacji kabla	0,6/1kV		300/500V	300/500V	300/500V	300/500V	300/500V	300/500V

	Żłobek Granica kotłownia	Rozdzielnica RK	Nr. projektu:			C		F	
			Nr. rysunku:	E.16		B		E	
						A		D	
			Data:	2025-02-14	Autor:	Jerzy Raś		Nr. akurusa:	1 /

