

Warszawa, dnia 27.05.2024 r.

Nr postępowania: ZP/11/2024

Nr rejestru: DO/Z.26.13.1.2024

**Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji,
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożarowej SSP,
nr postępowania ZP/11/2024**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1.

Prosimy o podanie ilości czujek izotopowych jonizacyjnych w celu poprawnej wyceny utylizacji w/w czujek.

Odpowiedź:

Utylizacja czujek izotopowych jonizacyjnych nie wchodzi w zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia i leży po stronie Zamawiającego. W ramach zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany jedynie do ich demontażu.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania Wykonawców stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR
dr hab. inż. Witold Luty