



Dobrzyniewo Duże, dnia 12 kwietnia 2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPYTANIA

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia nr **Rir.271.17.2022- Nawierzchnie na placach zabaw przy szkołach na terenie gminy Dobrzyniewo Duże**

Dotyczy:

poniżej informuję o otrzymanych wnioskach w sprawie wyjaśnienia treści SWZ i udzielonych odpowiedziach, które wpłynęły w dniu 08.04.2022 roku za pomocą strony prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzyniewo>

PYTANIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

Pytanie 1:

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

Odpowiedź:

Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie 2:

Projekt podaje opis warstw nawierzchni bezpiecznej:

- wykonanie dolnej warstwy amortyzującej z mieszanki kleju poliuretanowego i granulatu SBR
gr. 35mm
- wykonanie górnej warstwy z mieszanki kleju poliuretanowego i czerwonego granulatu EPDM
gr. 16mm

co jest niezgodne z przyjętymi w branży standardami dla nawierzchni bezpiecznych i aktualną normą. Informujemy, że aktualna norma dla nawierzchni bezpiecznych to PN-EN 1177+AC:2019-04 i wg niej występują następujące nawierzchnie bezpieczne PU w zależności od HIC (WSU):

- HIC do 1.5 m – nawierzchnia o gr. 50 mm (40+10)
- HIC do 1.7 m – nawierzchnia o gr. 60 mm (50+10)
- HIC do 2.1 m – nawierzchnia o gr. 80 mm (70+10)
- HIC do 2.6 m – nawierzchnia o gr. 100 mm (90+10)
- HIC do 3.3 m – nawierzchnia o gr. 120 mm (110+10)

Nawierzchnię bezpieczną zawsze dostosowuje się do urządzeń placu zabaw wg HIC (WSU) urządzenia w jego strefie bezpieczeństwa, którą określa producent urządzenia.

W związku z powyższym proszę o:

- 1) podanie HIC (WSU) urządzeń placu zabaw oraz powierzchni stref bezpieczeństwa,**
- 2) potwierdzenie, że nawierzchnia musi być wykonana zgodnie z aktualnymi standardami i musi posiadać aktualny certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177+AC:2019-04.**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że HIC (WSU) urządzeń placu zabaw oraz powierzchni bezpieczeństwa wynosić ma 40+10 mm.

Nawierzchnia wykonana ma być zgodnie z aktualnie panującymi standardami oraz winna posiadać aktualny certyfikat zgodności PN.

Pytanie 3:

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Pytanie 4:

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź:

W ramach strefy nie występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje.

Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą rzetelnie przygotowaną dokumentację techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie realizacji zamówienia.

Pytanie 6:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie posiadał wszelkie zgody na realizację przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7:

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia oferty.

Pytanie 8:

Proszę o dopuszczenie odbiorów i faktur częściowych do 80% wartości wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza odbiorów i faktur częściowych do 80% wartości wynagrodzenia.

Pytanie 9:

Proszę o podanie specyfikacji odpadu z przewidzianych do demontażu urządzeń placu zabaw tj. rodzaj materiału oraz ciężar. Jest to niezbędne do obliczenia kosztu utylizacji, które są uzależnione od rodzaju materiału i ciężaru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje ciężaru poszczególnych odpadów, zaś dokumentacja techniczna oraz zapisy obmiarów zawartych w przedmiarze robót określają przybliżone wartości poszczególnych rodzajów odpadu.

Zamawiający informuje, że pytania, odpowiedzi na pytania, stają się integralną częścią postępowania i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z powyższym Zamawiający zmienił termin wpływu i otwarcia ofert.

Termin składania ofert został ustalony na dzień 14-04-2022 do godziny 10:00.