

Poznań, dnia 27.06.2024r.

RDZP-2003- 193 / 24

Platforma Zakupowa

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp) pn.: „Wymiana kotła gazowego wraz z robotami towarzyszącymi dla obiektów przy ul. Droga Dębińska 7 w Poznaniu” o nr RDZP-2003-9/24/ZP

W związku z wpływieniem pytania dotyczącego prowadzonego postępowania zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Zwracam się z zapytaniem czy instalacja może być wykonana ze stali węglowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie stali węglowej przy wykonaniu instalacji.

Z poważaniem

REKTOR

prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński