



LEGENDA:

- ~ - Wypust elektryczny
- wtyk 1xRJ45

UWAGA:

- Instalację do windy prowadzić w kanale elektroinstalacyjnym.
Nadmiar kabla (zapas) na partarze skompensować w przedmiotowym kanale.
- Do szybu windy należy doprowadzić kabel teleinformatyczny wyprowadzony z najbliższego punktu dystrybucyjnego w obiekcie, nie przekraczając odległości 90m.
Należy stosować taki sam typ kabla skrętkowego jak jest obecnie na obiekcie.
Kabel prowadzić w istniejących trasach instalacji niskoprądowych, bądź w rurze osłonowej.

<div><div>meritum</div><div>Grupa Budowlana</div></div> <div>meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 30-443 Kraków ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13</div>												
INWESTYCJA: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH												
PROJEKTANT	IMIE I NAZWISKO	mgr inż. Tomasz Knapik	PODPIS		NR UPRAWNIEN	MAP/0052/POOE/13 bez ograniczeń w spec. instalacji elektrycznych	DATA	05.2023	STADIUM: PW	INWESTOR:		
OPRACOWUJĄCY		mgr inż. Anna Ziaja									SKALA:	LOKALIZACJA:
SPRAWDZAJĄCY		inż. Bogdan Miłka								MAP/0055/POOE/03 bez ograniczeń w spec. instalacji elektrycznych	1:100	OBIEKT:
NAZWA RYSUNKU:										BUDYNEK NR 2 REHABILITACJA		
RZUT I PIĘTRA - ZASILANIE WINDY										BRANŻA:		ELEKTRYCZNA
										NR RYS.:	E/02/02	