LEGENDA:

- Metryczka pomieszczenia: twew pomieszczenia zapotrzebowanie na co
- Metryczka pomieszczenia - ogrzewanie podłogowe: nr pomieszczenia powierzchnia o.p. VA
- Rozdzielacz ogrzewnia podłogowego typ KRPT z przepływomierzami Kisan
- Rurociągi zasilająco-powrotne z rur Per/Al/Pert Kisan
- Rurociągi zasilająco-powrotne z rur ogrzewania podłogowego Ø17x2.0 Thermotitan-K5 PE-RT/EVOH/PE-RT Kisan
- Źródło ciepła - pompa ciepła gazowa gazuno z kotłem gazowym - w pom.technicznym zamontowac układ buforowy co z zasobnikiem wg projektu kotłowni

Uwagi:

1. Prace prowadzić w koordynacji z pozostałymi branżami.
2. Przejścia przez przegorody zabezpieczyć w tulejach stalowych. W przypadku przejść przez strey pożarowe przechodzące przewody zabezpieczyć opaską lub kołnierzem ogniochronnym EI w zależności od przegrody.
3. Sterowanie ogrzewania podłogowego w ustaleniu z inwestorem.
4. Pomieszczenie techniczne wydzielić jako strefę pożarową ze stropem REI120, ściany EI60, zewnętrzne ściany EI30, drzwi do pom.technicznego EI30 o szer.1,0m.
5. Pracę prowadzić pod nadzorem przez wykfalifikowanych pracowników.

HYDROPROJEKT WŁOCŁAWEK SP. Z O. O.
87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 9
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl

Inwestycja:
Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik przewidzianego do realizacji na dz. o nr ewid. 316 i 272 położonych w msc Smólnik (obręb ewid. 0027 Smólnik), gm. Włocławek.

Inwestor:
Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Projektant:	Podpis:
mgr inż. Sławomir Piotrowski RGPI-V-7342-45/97	

Opracował:	Podpis:
inż. Szymon Kordek	

Etap: Projekt techniczny

Branża: Sanitarna - klimatyzacja

Tytuł rysunku: Rzut przyziemia - instalacja klimatyzacyjna

Skala:	Data:	Nr rys.:
1:100	24.08.2020r.	KL-1

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.