

Wołomin, dnia 21.05.2024 r.



Wydział Inwestycji
Urząd Miejski w Wołominie
UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 22 763-30-51 FAX. 22 763-30-66

ZP.271.2.1.2024

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP.271.24.2024 pn: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy ul. Klonowej w Lipinkach oraz uporządkowanie tego terenu w ramach zadania „Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach i uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK”
ID 924456*

W związku z otrzymaniem zapytań do postępowania, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1

Proszę o informację czy Zamawiający dopuści urządzenia z drewna klejonego 100 x 100 mm impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo zamiast robinii lub modrzewia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie drewna klejonego 100x100 mm impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo z zastrzeżeniem, że elementy z ww. materiału muszą spełniać następujące wymagania:

- klasa twardości min. 3 wg PN 460,
- impregnacja elementów drewnianych musi być wykonana zgodnie z normą PN EN 351-1 w klasie 3,
- Powłoki malarskie elementów drewnianych należy wykonać zgodnie z normą PN EN 927 dla kategorii półtrwałej, warunków klimatycznych średnich.

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Adam Kot