

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IR.271.1.7.2023 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Wyjaśnienia na pytania II

W związku z otrzymanym zapytaniem, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania: 1. Branża elektryczna. Czy w WC dla osób niepełnosprawnych należy przewidzieć system przyzywowy?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Dla każdej z toalet dla niepełnosprawnych zastosować system wzywania pomocy 2-przewodowy: W zestawie znajduje się:

- 1 x przycisk ciągnowy sufitowy
- 1 x zasilacz 12V
- 1 x wskaźnik nad drzwiami (wizualno-akustyczny)
- 1 x przycisk anulowania
- 1 x naklejka na drzwi

System zasilic przewodem YDYżo 3x2,5mm² z rozdzielnicy wewnętrznej danej kondygnacji. Zadziałanie systemu poprzez uruchomienie przycisku spowoduje uruchomienie wskaźnika wizualno-akustycznego nad drzwiami.

Wyłączenie systemu jest możliwe po dłuższym przyciśnięciu przycisku anulowania. System powinien posiadać wszelkie dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej oraz posiadać wymagane prawem świadectwa.

W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar robót instalacji elektrycznej i teletechnicznej /Przedmiar robót aktualizacja/.

Zastępca Burmistrza Strumienia
Magdalena Suchanek-Kowalska
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

- strona internetowa (w miejscu publikacji SWZ)