



POLSKI  
ŁĄD



GMINA SĘPOPOL  
ul. 11 Listopada 7  
11- 210 Sępopol

Sępopol, 09.07.2024 r.

Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu

## MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Or.III.271.1.9.2024

2024/BZP 00409856

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. "Prace konserwatorskie na zabytkowej nekropolii w mieście Sępopol".

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz.1605 ze zm.) modyfikuje treść dotycząca długości alejek do przebudowy „z ok. 1015 m” na „ok. 1310 m<sup>2</sup>”.

**Prawidłowa łączna powierzchnia alejek do przebudowy wynosi ok. 1310 m<sup>2</sup> zgodnie z załącznikiem nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego.**

**Zmiana dotyczy zapisu we wszystkich dokumentach, w których wystąpiła omyłkowa wartość tj.:**

### 1. Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale pkt. 4.3. A.:

A. wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępopolu. W ramach zamierzenia budowlanego planuje się wykonanie pełnej konstrukcji chodnika o szerokości maksymalnie do 2,5 m ograniczonego z dwóch stron obrzeżem betonowym na odcinku **około 1310 m<sup>2</sup>**. Obecnie planowane do budowy alejki na cmentarzu komunalnym w Sępopolu posiadają nawierzchnię gruntową. Szerokość chodnika gruntowego wynosi obecnie ok 3m.

Planowana nawierzchnia zostanie wykonana z **kostki granitowej** o wymiarach 9/11 cm, na podsypce cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 o grubości 5 cm. Podbudowa zostanie

wykonana z mieszanki kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie o grubości 15 cm oraz warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm. Roboty ziemne obejmują wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika. Łączna długość alejek do budowy zgodnie z załącznikiem przedstawiającym lokalizację alejek w skali 1:1 000.

**2. Załączniku Nr 7 do SWZ - Programu funkcjonalno – użytkowego /zmiana w pkt 1.3.A/.**

3. Dodatkowo zmienione zostanie ogłoszenie o zamówieniu dot. wymienionej długości / Sekcja IV-pkt 4.2.2.) krótki opis przedmiotu zamówienia

**MODYFIKACJA TREŚCI SWZ NIE POWODUJE ZMIANY TERMINU składania ofert, który pozostaje na dzień 30 LIPCA 2024 r. (wtorek) do godz. 10<sup>00</sup>.**

*Sporządziła: B. Pakuła*

*z up. Burmistrza Sępopola  
Piotr Łazar  
Zastępca Burmistrza Sępopola*