



Urząd Miejski w Siechnicach
Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01 faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

BZP.271.24.2024

Siechnice, dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: **Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem oprawa LED z podziałem na zadania**

Na podstawie 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605) zwanej dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień i wprowadza następujące zmiany:

1. W związku z identycznymi wartościami dot. ulicy Sadowej, m. Mokry Dwór w Załączniku 1 i Załączniku 2 do SWZ (po 11 szt) prosimy o potwierdzenie, że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i Zamawiający podał ulicę Sadową niepoprawnie w jednym z Załączników. Powyższe ma realny wpływ na ofertę gdyż determinuje całościową liczbę opraw oświetleniowych do wyceny. Wykonawca pragnie zaznaczyć, że w arkuszu "Załącznik nr 4 do OPZ Ocena techniczna i ocena możliwości instalacji solarów" do ulicy Sadowej również przypisane jest 11 opraw oświetleniowych. Na mapach geoportal.gov.pl również zauważyć można, że ilość punktów oświetleniowych wynosi 11 szt. Wobec powyższego suma wszystkich opraw do zaoferowania wynosi 529 szt. Prosimy o finalne wyjaśnienie ile opraw powinno być zaoferowanych.

Odpowiedź:

W załączniku nr doszło do omyłki pisarskiej i ulica Sadowa w Mokrym Dworze została wpisana omyłkowo, wobec powyższego suma wszystkich opraw wynosi 529 szt.

2. W załączniku 4 do SWZ „Ocena techniczna i ocena możliwości instalacji solarów” wymienione są oprócz opraw drogowych:
 - Architektoniczne STU-M (Q) – 18 szt;
 - Parkowe STU-M – 88 szt;
 - STU-M parkowe wiszące – 12 szt.

Natomiast w dokumentach przetargowych dostępna jest tylko specyfikacja opraw drogowych. Czy w związku z tym należy zastosować jeden rodzaj opraw dla całości zamówienia? Jeśli nie, prosimy o podanie specyfikacji dla pozostałych opraw, to znaczy dla oprawy architektonicznej, parkowej oraz parkowej wiszącej.

Odpowiedź:

Wymiana opraw dotyczy tylko dróg.

3. W nawiązaniu do wyjaśnień Zamawiającego prosimy o ponowne rozważenie kwestii temperatury pracy opraw. Wymóg pracy do +50°C jest w ocenie wykonawcy zbędny, ze względu na fakt, że oprawy pracują w nocy, a w tych godzinach temperatura powietrza nie przekracza w Polsce +40°C. Oczywiście są na rynku oprawy dostosowane do pracy w wyższych temperaturach, lecz takie urządzenia są stosunkowo droższe i podtrzymanie wymogu niepotrzebnie naraziłoby Gminę na zbędne koszty, które nie poprawią pozostałych aspektów funkcjonalnych. W trosce o dobro publiczne i zasadność wydawania funduszy, prosimy o zmianę wymogu zakresu temperatur pracy oprawy, do zakresu -40°C do +40°C.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zakresu temperatury pracy oprawy.

4. Zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 ilość opraw przewidziana do wymiany wynosi 540 szt. tymczasem ilość opraw ujęta w załączniku nr 4 która stanowi podstawę do obliczeń to 625 szt. Dla przykładu ul. Prawocińska Siechnice w załączniku nr 2 mamy do wymiany 17szt. tymczasem w załączniku nr 4 wyszczególnionych jest 35 szt. Prosimy o informację które ilości należy przyjąć jako poprawne. W przypadku gdy są to ilości z załącznika 1 i 2 proszę o wskazanie w załączniku nr 4 opraw, które nie podlegają wymianie.

Odpowiedź:

Wymianą są objęte tylko lampy z załącznika nr 1 i nr 2. Po uwzględnieniu omyłki pisarskiej suma opraw do wymiany wynosi 529. Załącznik nr 4 jest tabelą zawierającą pomiary oświetlenia, w której są ujęte ciągi oświetleniowe nie objęte modernizacją.

Zamawiający przypomina, że przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania oraz zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią integralną część i wiążą Wykonawców. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Joanna Tulejko, tel. 71 786 09 78 Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: zp@umsiechnice.pl.

Dyrektor Biura
ds. Zamówień Publicznych i Umów
Tulejko
Joanna Tulejko