SYMBOL RODZAJ	Fs_01 FASADA SŁUPOWO-RYGLOWA, PÓŁSTRUKTURALNA	Fs_02 FASADA SŁUPOWO-RYGLOWA, PÓŁSTRUKTURALNA + ZINTEGROWANE OKNA UCHYLNE	Fs_03 FASADA SŁUPOWO-RYGLOWA, PÓŁSTRUKTURALNA + ZINTEGROWANE OKNA UCHYLNE	
SCHEMAT Uwaga: ostateczny wymiary wszystkich zestawianych elementów należy zweryfikować na etapie realizacji.				
OPIS	System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania różnych rodzajów zewnętrznych ścian oklonowych. Konstrukcja nośna składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o przekroju skrzynkowym. UWAGA - cała fasada odsunięta od konstrukcji min. o 30,0 mm - potrzebny luz montażowy. System okienno-drzwiowy izolowany termicznie (profile trójkomorowe z przekładką termiczną). Indywidualne rozwiązanie ze szkleniem nakładanym od zewnątrz na profile - drzwi całoszklane w widoku zewnętrznym.	System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania różnych rodzajów zewnętrznych ścian oklonowych. Konstrukcja nośna składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o przekroju skrzynkowym. UWAGA - cała fasada odsunięta od konstrukcji min. o 30,0 mm - potrzebny luz montażowy. System okienno-drzwiowy izolowany termicznie (profile trójkomorowe z przekładką termiczną). Indywidualne rozwiązanie ze szkleniem nakładanym od zewnątrz na profile - drzwi całoszklane w widoku zewnętrznym.	System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania różnych rodzajów zewnętrznych ścian oklonowych. Konstrukcja nośna składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o przekroju skrzynkowym. UWAGA - cała fasada odsunięta od konstrukcji min. o 30,0 mm - potrzebny luz montażowy. System okienno-drzwiowy izolowany termicznie (profile trójkomorowe z przekładką termiczną). Indywidualne rozwiązanie ze szkleniem nakładanym od zewnątrz na profile - drzwi całoszklane w widoku zewnętrznym.	System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania różnych rodzajów zewnętrznych ścian oklonowych. Konstrukcja nośna składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o przekroju skrzynkowym. UWAGA - cała fasada odsunięta od konstrukcji min. o 30,0 mm - potrzebny luz montażowy. System okienno-drzwiowy izolowany termicznie (profile trójkomorowe z przekładką termiczną). Indywidualne rozwiązanie ze szkleniem nakładanym od zewnątrz na profile - drzwi całoszklane w widoku zewnętrznym.
KOLORYSTYKA	Kolorystyka RAL dla profili zewnętrznych - RAL 7016. Dla drzwi całoszklanych - zawiasy rolkowe lub całkowicie ukryte. Od zewnątrz pochwyt (antaba) pionowa L=1800 mm, przekrój okrągły. RAL 7016. Od wewnątrz - belkowe okucie antyparnicze. Zamek z funkcją ewakuacji. Drzwi w fasadzie Fs 01 - wymiary przejścia min. 120,0 (cm) Szkło neutralne o lekkim odcieniu szarości o większej refleksyjności, odbicie z zewnątrz na poziomie 16,2%; transmisja światła widzialnego - 55%	Kolorystyka RAL dla profili zewnętrznych - RAL 7016. Dla drzwi całoszklanych - zawiasy rolkowe lub całkowicie ukryte. Od zewnątrz pochwyt (antaba) pionowa L=1800 mm, przekrój okrągły. RAL 7016. Drzwi w fasadzie Fs 02 - wymiary przejścia min. 90,0 (cm) Szkło neutralne o lekkim odcieniu szarości o większej refleksyjności, odbicie z zewnątrz na poziomie 16,2%; transmisja światła widzialnego - 55%	Kolorystyka RAL dla profili zewnętrznych - RAL 7016. Dla drzwi całoszklanych - zawiasy rolkowe lub całkowicie ukryte. Od zewnątrz pochwyt (antaba) pionowa L=1800 mm, przekrój okrągły. RAL 7016. Drzwi w fasadzie Fs 03 - wymiary przejścia min. 90,0 (cm) Szkło neutralne o lekkim odcieniu szarości o większej refleksyjności, odbicie z zewnątrz na poziomie 16,2%; transmisja światła widzialnego - 55%	Kolorystyka RAL dla profili zewnętrznych - RAL 7016. Dla drzwi całoszklanych - zawiasy rolkowe lub całkowicie ukryte. Od zewnątrz pochwyt (antaba) pionowa L=1800 mm, przekrój okrągły. RAL 7016. Od wewnątrz - belkowe okucie antyparnicze. Zamek z funkcją ewakuacji. Drzwi w fasadzie Fs 01 /1 - wymiary przejścia min. 220,0 (cm) Szkło neutralne o lekkim odcieniu szarości o większej refleksyjności, odbicie z zewnątrz na poziomie 16,2%; transmisja światła widzialnego - 55%
PARAMETRY TECHNICZNE:	Wodoszczelność: Klasa RE 1200PA-EN 12154:2004 Przepuszczalność powietrza: Klasa AE 1200PA-EN 12152:2004	Wodoszczelność: Klasa RE 1200PA-EN 12154:2004 Przepuszczalność powietrza: Klasa AE 1200PA-EN 12152:2004	Wodoszczelność: Klasa RE 1200PA-EN 12154:2004 Przepuszczalność powietrza: Klasa AE 1200PA-EN 12152:2004	Wodoszczelność: Klasa RE 1200PA-EN 12154:2004 Przepuszczalność powietrza: Klasa AE 1200PA-EN 12152:2004
	Odporność na obciążenie wiatrem:2400 PaPN-EN 13116:2004	Odporność na obciążenie wiatrem:2400 PaPN-EN 13116:2004	Odporność na obciążenie wiatrem:2400 PaPN-EN 13116:2004	Odporność na obciążenie wiatrem:2400 PaPN-EN 13116:2004
	Izolacyjność termiczna fasady U_{CW}≤0.9 W/m^2•K/PN-EN 13947:2007	Izolacyjność termiczna fasady U_{CW}≤0.9 W/m^2•K/PN-EN 13947:2007	Izolacyjność termiczna fasady U_{CW}≤0.9 W/m^2•K/PN-EN 13947:2007	Izolacyjność termiczna fasady U_{CW}≤0.9 W/m^2•K/PN-EN 13947:2007
	Typy szklenia: dla fasad izolowanych termicznie - 10 ESG/16/6/6/6.2 VSG	Typy szklenia: dla fasad izolowanych termicznie - 10 ESG/16/6/6/6.2 VSG	Typy szklenia: dla fasad izolowanych termicznie - 10 ESG/16/6/6/6.2 VSG, fasada bez izolacji termicznej 10 ESG/16/10	Typy szklenia: dla fasad izolowanych termicznie - 10 ESG/16/6/6/6.2 VSG, fasada bez izolacji termicznej 10 ESG/16/10

UWAGI

Na dzienniki wchodzą z boków. Rurowy ogrzewacz w wiacie. TABEL DOOR H 2882/963,5 WIĄZKI rozmiar wchodzącej przy. Dachówek. ROTERY wiatr nie zwarzkowany z wiązkiem nieogrzewanych. Przed wykonie do powyższych rzucha zabronione wyżnie Projektu.

1. PROJEKT NALEŻY ODCZYTYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, KTÓRY STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI.
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY OPRACOWANO NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH INWESTORA, OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZASAD WIEDZY TECHNICZNEJ.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH PODANO W MILIMETRACH, POZIOMY W METRACH.
4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI.
5. ZABRANIA SIĘ SAMOWOLNYCH ZMIAN W PROJEKCIE BEZ UZGODNIENIA Z AUTOREM.
6. WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI W PROJEKCIE NALEŻY ZGŁOSZYĆ PROJEKTANTOWI.
7. WSZYSTKIE ELEMENTY KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA OSÓB POSTRONNYCH NALEŻY ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ.

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO O CZĘŚĆ SKRZYDŁA LUŹNO ZESTAWIONY DWUZ SALOWEJ HALI Y1, WRAZ Z DOKUMENTACJĄ ROBÓT ZWIĄZANYCH Z KLATKĄ SCHODOWĄ ZEWNĘTRZNĄ ŁĄCZĄCĄ SIĘ W STANIE ISTNIEJĄCYM

(wykonania fasad oraz wzoru zachowanych wraz z odpowiedzeniem wodą)"

Arkusz nr: 30640 / 12/001.4/K.09

Działki nr: 641, 642, 651, 652

Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa Borowski Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 7, 61-808 Poznań
NIP: 972 132 10 76, REGON: 320010894

Inwestor: Wojewódzka Biblioteka Publiczna
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
NIP: 778 13 46 880 (nadzorca usługi)

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
ul. Pawiaty 17, 61-623 Poznań (odbiorca usługi)

Data: 20.9.2023

Nr rysunku: **A.04.6.3**

Branża:	ARCHITEKTURA
Etap:	PROJEKT WYKONAWCZY
ZESTAWIENIE STOLARKI ALUMINIOWEJ – ZEWNĘTRZNEJ	skala 1:50

Projektant:
mgr inż. arch. Maciej Szurkowski
upr. bud.: 19/WKP/ARCH/2016
podpis:

Sprawdzający:
a. mgr inż. arch. Bartłomiej Kierski
b. bud.: 23/WKP/ARCH/2012
spr. ...wzór wzorowy

Współpraca autorska:
mgr inż. arch. Bartosz Gurawski
dypl. arch. Filip Pelczar