


OZNACZENIE PROFILU:	
POZOM PORÓWNAWCZY	
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA DŃA KANAŁU	
ZAGŁĘBIENIE DŃA KANAŁU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
ODLEGŁOŚCI	
HEKTOMETRY	



UWAGI:

- ZASTOSOWAĆ RURY PVC-U LITE TYP CIĘŻKI SN8, SDR34:
- a) Ø160 x 4,7mm,
- b) Ø200 x 5,9mm,
- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
- rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.15cm, zasypka grubości 30cm,
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezidentyfikowanego,
- **na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci,**
- **rzędne wstaw studni dostosować do proj. niwelety drogi,**
- skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

BIURO PROJEKTOWE SPK PROJEKT Krystof Polczak ul. Kochlicka 69, 42-700 Lubliniec NIP 5751744318, REGON 389898318		INWESTOR: GMINA KLUCZBORK ul. KATOWICKA 1 46-200 KLUCZBORK	
NAZWA OPRACOWANIA:		PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KRASKOWIE	
TEMAT RYSUNKU:	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJA SANITARNA		
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. Rafał Golaś	SPECIALNOŚĆ:	PODPIS:
PROJEKTNT:	Upr. nr: SLK/5594/PWBS/17	Instalacje sanitarne	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Kamili Woszczyk Upr. nr: LOD/3907/PWBS/19	Instalacje sanitarne	
STADIUM:	PAB	DATA:	03.2022 r.
		SKALA:	1:500-1:100
		NUMER RYSUNKU:	PAB_1