



## URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE

Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin tel. 957596285, fax 957596478  
e-mail: sekretariat@rzepin.pl, www.rzepin.pl  
NIP: 598-00-05-597, REGON: 000526162

Gmina Rzepin  
Plac Ratuszowy 1  
69-110 Rzepin

RGKŚI.271.10.2024.AP

08.07.2024 r.

### Odpowiedzi na pytania nr 2 dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa dostawy i jakości wody w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Rzepin” od kilku Wykonawców wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami:

#### Pytanie 1:

Czy moc znamionowa agregatów prądotwórczych dla zadania nr 4 podana jest w trybie pracy ciągłej PRP zgodnie z normą ISO8528 - bez ograniczenia czasu pracy?

#### Odpowiedź:

Tak

#### Pytanie 2:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dostarczenia agregatów prądotwórczych fabrycznie nowych, wolnostojących, w wykonaniu zamkniętym, wyciszonym w obudowie dźwiękochłonnej, odpornej na działania czynników atmosferycznych (IP66). Ze względu na ciągły dostęp powietrza do spalania oraz chłodzenia czy też wyrzut spalin agregaty prądotwórcze do pracy na zewnątrz standardowo wyposażone są w obudowy z IP23. Czy Zamawiający może wykreślić zapis IP66 lub zmienić go na IP23?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie agregatów w obudowie z IP 66, jak i IP 23.



POLSKI  
ŁĄD



Inwestycja pt.: „Poprawa bezpieczeństwa dostawy i jakości wody w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Rzepin” realizowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

**Pytanie 3:**

Co Zamawiający rozumie przez zapis: „Elektroniczny panel sterujący z funkcją zdalnego startu”? Czy chodzi tu o pracę w trybie auto i wyposażenia agregatu w panel sterujący do pracy w automatyce i wyposażenie agregatu prądotwórczego w układ SZR?

**Odpowiedź:**

Tak, chodzi tu o pracę w trybie auto i wyposażenia agregatu w panel sterujący do pracy w automatyce i wyposażenie agregatu prądotwórczego w układ SZR.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający zmieni SWZ i dopuści złożenie oferty tylko na jedno zadanie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmieni treści SWZ. Ofertę należy skalkulować dla wszystkich zadań objętych przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający deklaruje, że na stacjach uzdatniania wody: SUW RZEPIN (Aleja Wolności), SUW RZEPIN (ul. Malinowa), SUW KOWALÓW oraz SUW DRZEŃSKO, sterowanie systemami pompowymi tłoczącymi wodę do sieci wodociągowej odbywa się za pomocą falowników?

**Odpowiedź:**

Tak

**Zatwierdził 08.07.2024**

**Z up. Burmistrza  
Artur Pacześny  
Kierownik Referatu Gospodarki  
Komunalnej, Środowiska i Inwestycji  
/Podpis na oryginale/**