



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Numer sprawy: 91/2023

Poddębice, dnia 27.03.2023 roku

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „**Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na obszarze Gminy Poddębice wraz z zakupem niezbędnego pojazdu i wyposażenia w formule „zaprojektuj i wybuduj”.**

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp z o.o. działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informuje:

### **Pytanie nr 2.**

Czy teren na którym prowadzone będą prace znajduje się pod nadzorem archeologa?

**Odpowiedź nr 2:** Planowana inwestycja znajduje się poza strefami wymagającymi szczególnej ochrony konserwatorskiej. W przypadku prowadzenia prac ziemnych należy postępować zgodnie z art. 32, ust. 1; ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840.)

### **Pytanie nr 3.**

Czy na terenie inwestycji są wody płynące wymagające opracowania operatu wodno prawnego ?

**Odpowiedź nr 3:** Inwestycja znajduje się w strefie ryzyka powodziowego. Na terenie inwestycji znajdują się rowy melioracyjne dla odbioru wód płynących. Rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych powinno być dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023 r. poz. 295, 412)

### **Pytanie nr 4.**

Czy na terenie na którym planowana jest inwestycja istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

**Odpowiedź nr 4:** Nie

### **Pytanie nr 5.**

Czy zamawiający posiada informacje o występowaniu melioracji na terenie inwestycji?

**Odpowiedź nr 5:** Na terenie inwestycji występują urządzenia melioracji wodnych.

### **Pytanie nr 6.**

Czy zamawiający posiada wstępne zgody właścicieli działek prywatnych przez które będzie biegła planowana sieć wodociągowa?

**Odpowiedź nr 6:** Tak, Zamawiający posiada wstępne zgody właścicieli działek.

**Pytanie nr 7.**

Czy zamawiający wymaga wykonania ustaleń granic pasów drogowych na odcinkach, na których występuje zbliżenie do granic 3 m lub mniej "Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych.

**Odpowiedź nr 7:** Zamawiający wymaga wykonania mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Pytanie nr 8.**

Czy zamawiający zgodzi się na budowę sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rury dwuwarstwowej PE RC?

**Odpowiedź nr 8:** Tak.

**Pytanie nr 9.**

Proszę o podanie informacji, czy odcinek kanalizacji w miejscowości Praga w terenie kolejowym od studni S1 do studni istniejącej wchodzi w zakres zadania czy jest wyłączony z zakres?

**Odpowiedź nr 9:** Zamawiający informuje, iż odcinek od studni S1 do studni istniejącej wchodzi w zakres zadania.

**Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Prezes Zarządu  
(-) Włodzimierz Szymański

Wiceprezes Zarządu  
(-) Michał Srogosz