



**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

Kraków, dnia 26 maja 2022 r.

WZ.52840.231.1.2022.WK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.), § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 kwietnia 2022 r. Szpitala Klinicznego im. Józefa Babińskiego, ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków – reprezentowanego przez Pana Andrzeja Herichta, 32-300 Olkusz, ul. Głowackiego 84 w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – dr inż. Wiesława Berezę, nr upr. 146/2001 oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Andrzeja Herichta, nr upr. 326/95, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- szerokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku,
- szerokości użytkowej spoczników oraz wysokości stopni schodów stałych,
- długości dojścia ewakuacyjnego,
- klasy dymoszczelności „S” dla drzwi wydzielających ewakuacyjne klatki schodowe,
- pionowego pasa z materiału niepalnego o szerokości 2 m i klasie odporności ogniowej EI 60

w budynku szpitalnym nr 102 zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Babińskiego 29

w y r a ż a m z g o d ę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 68 ust. 1, § 239 ust. 4, § 256 ust. 3, § 245 oraz § 235 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazań opracowania pn.: „**Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotycząca dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 położonego w Krakowie przy ul. Babińskiego 29**”, z kwietnia 2022 r., tj.:

1. Zastosowanie w klatkach schodowych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu zwiększonym do min. 5 lx. Instalacja wykonana zostanie w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
2. Zabudowanie dodatkowych ścianek o klasie odporności ogniowej EI 60 i drzwi o klasie EIS 30 w korytarzach części północnej i zachodniej.

3. Wykonanie w budynku dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Instalacja wykonana zostanie w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
4. Zwiększenie do 4 kg ilości środka gaśniczego zawartego w gaśnicach przypadającej na każde 100 m² powierzchni budynku.
5. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku szkolenia personelu w zakresie zagadnień ochrony przeciwpożarowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na organizację i warunki ewakuacji ludzi z budynku na wypadek pożaru.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa 133, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecz 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 K.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia, strony mogą zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Załącznik: Informacja o ochronie danych osobowych.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Mariusz Łaciak
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1 x Pan Andrzej Hericht
32-300 Olkusz
ul. Głowackiego 84 + 1 egz. Ekspertyzy,
1 x a/a + 1 egz. Ekspertyzy.

Do wiadomości:

1 x KM PSP w Krakowie + 1 egz. Ekspertyzy