



**Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej**  
WZ.52840.231.2.2022.WK

Kraków, dnia 26 maja 2022 r.

### **P O S T A N O W I E N I E**

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 14 kwietnia 2022 r. Szpitala Klinicznego im. Józefa Babińskiego, ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków – reprezentowanego przez Pana Andrzeja Herichta, 32-300 Olkusz, ul. Głowackiego 84 w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – dr inż. Wiesława Berezę, Nr upr. 146/2001 oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Andrzeja Herichta, Nr upr. 326/95, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- szerokości drogi pożarowej przebiegającej wzdłuż dłuższego boku

budynku szpitalnego nr 102 położonego w Krakowie przy ul. Babińskiego 29

### **w y r a ż a m   z g o d ę**

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, stosownie do wskazań opracowania pn.: „**Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotycząca dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 położonego w Krakowie przy ul. Babińskiego 29**”, z kwietnia 2022 r. tj.:

1. **Zastosowanie w klatkach schodowych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu zwiększonym do min. 5 lx. Instalacja wykonana zostanie w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.**
2. **Zabudowanie dodatkowych ścianek o klasie odporności ogniowej EI 60 i drzwi o klasie EI 30 w korytarzach części północnej i zachodniej.**
3. **Wykonanie w budynku dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Instalacja wykonana zostanie w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.**
4. **Zwiększenie do 4 kg ilości środka gaśniczego zawartego w gaśnicach przypadającej na każde 100 m<sup>2</sup> powierzchni budynku.**
5. **Przeprowadzanie co najmniej raz w roku szkolenia personelu w zakresie zagadnień ochrony przeciwpożarowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na organizację i warunki ewakuacji ludzi z budynku na wypadek pożaru.**

### **U z a s a d n i e n i e**

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem

dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

### **P o u c z e n i e**


Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa 133, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 K.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia, strony mogą zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Załącznik: Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym.



*[Signature]*  
Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
st. bryg. mgr inż. Mariusz Łaciak  
Zastępca  
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej

#### Otrzymują:

1 x Pan Andrzej Hericht  
32-300 Olkusz  
ul. Głowackiego 84,  
1 x a/a.

#### Do wiadomości:

x KM PSP w Krakowie.