



woj. śląskie
powiat cieszyński
jednostka ewidencyjna: 240308_2 Hażlach
obręb ewidencyjny: 240308_2.0003 KOŃCZYCE WIELKIE
układ współrzędnych prostokątnych polskich: "2000"
układ wysokości: "PL-EVRF2007-NH"
WGD.6640.1915.2023
UWAGI:
- w zakresie opracowania brak punktów osnowy państwowej podlegających ochronie,
- granice działek wniesiono na podstawie danych cyfrowych otrzymanych z PODGIK,
- ze względu na specyfikę inwestycji nie badano istnienia służebności gruntowych,
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak
jest informacji w instytucjach branżowych.

Zlecenie nr 107/2023
Jastrzębie-Zdrój, dnia 23.06.2023 r.
Sporządził:
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tomasz Mroczkowski
upr. zaw. nr 20589

STAROSTA CIESZYŃSKI
Na podstawie art. 28b i art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) informuję, iż dokumentacja projektowa, była przedmiotem narady koordynacyjnej, która odbyła się w dniu 2023-06-08, w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie,
☐ bezpośrednio,
☒ za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Z up. Starosty
Gabriela Pilarczyk
Starszy Inspektor
Znak sprawy: 259.2023
WGD.6630 (podpis)

LEGENDA
----- projektowany kabel ziemny YAKXS 4x35 na całej długości w rurze ochronnej + FeZn 25x4
12● projektowana latarnia
ZK1e-1P-S ■ projektowana szafka pomiarowa
SOU ■ projektowana szafka oświetlenia ulicy

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem.
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja.
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
4. Kabel ułożony w ziemi prowadzić w rurze osłonowej.
5. Przy przejściach pod drogami i wiadukami projektowany kabel osłonić rurą grubościenną.
6. Końce rur uszczelniać sławkami czopowymi EK 186

Pozwiera się na niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WGD.6640.1915.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Powiatu Cieszyńskiego
Wykonawca prac geodezyjnych	Geodezja Mroczkowski i Kinas S.C. ul. Rybicka 17, Jastrzębie-Zdrój
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	WGD.6640.1915.2023_1 21.07.2023 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Tomasz Mroczkowski upr. zaw. nr 21387

Zamawiający:	GMINA HAŻLACH ul. Główna 57, 43-419 Hażlach		
Temat:	"Projekt oświetlenia drogi gminnej - odcinka ul. Dębina w miejscowości Kończyce Wielkie"		
Biuro projektowe	ROADPRO M. Grzegorz, M. Ksel Sp. J. 44-200 Rybnik, ul. Borki 400		
Zespół projektowy	mgr inż. P. Waluś	Nr upr.	SLK5860/PWB/15
	inż. M. Ciapnik	Nr upr.	-
Data:	PRZEDMIOT RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu	SKALA: 1:500	BRANŻA: Elektryczna
08.2023		NR RYS:	E-02