



STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

Strzelce Opolskie 07.02.2025 r.

PTD-048/WR-148/02/2025/Wy

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.
77/461 27 08
tel. alarmowy
994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

www
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy
Sąd Rejonowy
w Opolu
VIII Wydział
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy
76 195 900,00 zł

Konto bankowe
ING Bank Śląski S.A.
Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI
Marian Waloszyński

A-PROPOL Sp. z o.o. Sp. k.
Biuro Projektów
ul. Rubinowa 2
44-121 Gliwice

W odpowiedzi na Państwa pismo nr AP-539/44/2025/AJ z dnia 15.01.2025 r. (data wpływu 16.01.2025 r.) w sprawie warunków technicznych dla zadania: „Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Strzelce Opolskie” SWiK Sp. z o.o., z uwagi na zmianę przebiegu magistrali wodociągowej w ul. Zakładowej zrealizowanej po 22.08.2018 r. (data wystawienia przez SWiK Sp. z o.o. uzgodnienia w zakresie urządzeń wodociągowych dla w/w zadania, nr pisma PTK-374/GK-5639/2018) anuluje zapisy zawarte w piśmie nr PTK-374/GK-5639/2018 oraz niniejszym pismem ustala nowe warunki dla przedmiotowej inwestycji w zakresie magistrali wodociągowej istniejącej w rejonie tej inwestycji:

1. przed rozpoczęciem prac budowlanych wytyczyć przez geodetę przebieg magistrali wodociągowej zlokalizowanej w rejonie planowanej inwestycji,
2. posadowienie istniejącej w rejonie planowanej inwestycji magistrali wodociągowej może różnić się od lokalizacji naniesionej w dokumentacji geodezyjnej w związku z czym, w celu potwierdzenia faktycznego przebiegu oraz zagłębienia tej magistrali, należy przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonać przekopy kontrolne po obu stronach drogi w obecności przedstawiciela SWiK Sp. z o.o.,
3. przy zbliżeniu planowanych do wybudowania obiektów z magistralą wodociągową (magistrala ta została umieszczona w rurze osłonowej PE DN315) należy zachować następujące odległości pomiędzy skrajnymi powierzchniami zewnętrznymi w/w obiektów od rury osłonowej PE DN315:
 - a) fundament słupa oświetleniowego: min. odległość pozioma 1,5 m. Nie akceptujemy zabudowy słupa oświetleniowego nad wodociągiem,
 - b) kable elektroenergetyczne: min. odległość pionowa i pozioma (przy przebiegu kabla równoległym w stosunku do wodociągu) 0,5 m. Kabel na skrzyżowaniu z wodociągiem poprowadzić w rurze osłonowej o długości min. 1 m z każdej strony rury osłonowej PE DN315 zabudowanej na wodociągu,
 - c) łupina betonowana zabezpieczająca kanalizacje kablowe: min. odległość pionowa 0,7 m. Fundament pod łupinę powinien posiadać wymiar zapewniający jak największe



STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.
77/461 27 08
tel. alarmowy
994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

www
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy
Sąd Rejonowy
w Opolu
VIII Wydział
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy
76 195 900,00 zł

Konto bankowe
ING Bank Śląski S.A.
Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI
Marian Waloszyński

- rozłożenie siły nacisku od pokrywy betonowej na wodociąg poza ten wodociąg. Szczegół ten należy przedstawić w wymienionym na końcu niniejszego pisma projekcie,
- d) betonowe korytka ściekowe: obowiązują te same wytyczne dotyczące łupin betonowych,
4. istniejący odcinek magistrali wodociągowej znajdujący się pod nawierzchnią objętą planowaną rozbudową skrzyżowania powinien, po zakończeniu tej rozbudowy, znajdować się na całej długości w rurze osłonowej w związku z czym projekt przedmiotowej rozbudowy skrzyżowania powinien zawierać niezbędne prace do wykonania w tym zakresie. Ewentualne dodatkowe rury osłonowe powinny być połączone z istniejącą rurą osłonową oraz powinny być zabudowane na rurociągu zgodnie ze sztuką budowlaną (manszety uszczelniające, płozy dystansowe, łączniki adaptacyjne),
 5. Projektowane rowy nie mogą zmniejszać minimalnego przykrycia istniejącej magistrali wodociągowej, t.j. min. 1,4 m + średnica rury przewodowej,
 6. usunięcie awarii magistrali wodociągowej spowodowanej przez wykonawcę robót odbywać się będzie na koszt i staraniem tego wykonawcy pod nadzorem pracownika SWiK Sp. z o.o.. Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien dostarczyć do siedziby SWiK Sp. z o.o. dokument zawierający dane kontaktowe osoby/osób odpowiedzialnych za usunięcie awarii oraz kierownika robót,
 7. wykonawca robót powinien posiadać na miejscu budowy, przez cały okres trwania robót, niezbędny materiał oraz sprzęt umożliwiający usunięcie potencjalnej awarii magistrali wodociągowej spowodowanej przez wykonawcę robót. Wykaz materiału oraz rodzaj sprzętu należy ustalić pisemnie w siedzibie SWiK Sp. z o.o. przed rozpoczęciem robót,
 8. istniejące skrzynki uliczne do zasuw poddać regulacji pionowej – nawierzchnia w której posadowiona jest dana skrzynka oraz pokrywa z tej skrzynki, po wykonaniu rozbudowy skrzyżowania, muszą znajdować się na tym samym poziomie,
 9. wykonanie wykopów w zbliżeniach na odległość mniejszą niż 2,0 m od istniejących urządzeń wodociągowych prowadzić przy użyciu sprzętu ręcznego,
 10. w przypadku odkrycia, podczas prowadzenia prac, podziemnych urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych niewykazanych w dokumentacji geodezyjnej, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyspozytora SWiK Sp. z o.o.. Jeśli odkryte urządzenia będą służyły dostarczaniu wody lub odprowadzaniu ścieków wówczas wytyczne z niniejszego pisma należy zastosować również przy realizacji rozbudowy skrzyżowania nad tymi urządzeniami,
 11. roboty należy prowadzić w taki sposób, aby możliwy był dostęp służb SWiK Sp. z o.o. do istniejącej infrastruktury wodociągowej o każdej porze,



STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.
77/461 27 08
tel. alarmowy
994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

www
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy
Sąd Rejonowy
w Opolu
VIII Wydział
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy
76 195 900,00 zł

Konto bankowe
ING Bank Śląski S.A.
Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI
Marian Waloszyński

12. wszystkie prace, które będą wykonywane w rejonie istniejącej magistrali wodociągowej (w odległości mniejszej niż 2,0 m od wodociągu) należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela SWiK Sp. z o.o.. Po ich wykonaniu należy zgłosić pisemnie (wymagamy podpis Dyspozytora na zgłoszeniu) Dyspozytorowi SWiK Sp. z o.o. gotowość odbioru wykonanych prac. Odbiór uważa się za dokonany po podpisaniu przez przedstawiciela SWiK Sp. z o.o. protokołu odbioru wykonanych prac,
13. koszt wykonania wszystkich w/w robót leży po stronie Inwestora zadania „Rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Strzelce Opolskie”,
14. o terminach rozpoczęcia rozbudowy skrzyżowania oraz odbioru końcowego całości robót przez Inwestora należy powiadomić pisemnie SWiK Sp. z o. o. z wyprzedzeniem min. siedmiu dni roboczych,

Powyższe wytyczne niniejszego pisma należy umieścić w dokumentacji projektowej przedmiotowego przedsięwzięcia, która w obrębie istniejącej magistrali wodociągowej podlega uzgodnieniu w SWiK Sp. z o. o. przed rozpoczęciem robót. Projekt powinien zawierać min. profil, PZT oraz część opisową – należy dostarczyć wersję elektroniczną (format pdf) oraz dwa egzemplarze wersji papierowej.

Z poważaniem:
DYREKTOR
PIONU TECHNICZNEGO
Szymon Pinkas

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Osoba prowadząca sprawę: Waldemar Rzeszut tel. 77 461 27 08 wew. 2 e-mail:
w.rzeszut@swik.com.pl