

31. 08. 2023



Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Spółki z o.o.

Ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn

Tel./fax 55 279 33 19, 55 279 39 19, e-mail: biuro@wodociagikwidzyn.pl

Nr. 64/2023

Kwidzyn, dnia 25.08.2023r

**Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kwidzyn
ul. Brat. Narodów 67
82-500 Kwidzyn**

dot: warunków technicznych przyłączenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanego budynku siedziby Nadleśnictwa Kwidzyn na działce nr 24/1 przy ul. Leśnej w Kwidzynie.

1. Warunki podłączenia wody:

Dla projektowanej zabudowy zaprojektować przyłącze z rur PE włączając się do istniejącego wodociągu DN 110 mm PE w dz. nr 24/6. Dla opomiarowania poboru wody w budynku zaprojektować zestaw wodomierzowy z zaworami odcinającymi oraz zaworem antyskażeniowym od strony instalacji wewnętrznych. Zestaw wodomierzowy zlokalizować w pomieszczeniu technicznym ogrzewanym i wyposażonym w kratkę spustową oraz wentylację pomieszczenia, minimum grawitacyjną lub w studni wodomierzowej szczelnej ze stopniami złączowymi na granicy działki

PWK Kwidzyn nie zapewnia dostawy wody do celów przeciwpożarowych.

2. Warunki odprowadzenia ścieków:

Dla odprowadzenia ścieków z projektowanej zabudowy zaprojektować przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 mm z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej DN 200 mm włączając do studni o rzędnych S 62,72/61,92 w dz. nr 24/11. Włączenie po uzgodnieniu z właścicielem działki.

3. Warunki odprowadzenia wód deszczowych

Dla odprowadzenia wód deszczowych z projektowanego budynku wody opadowe odprowadzić powierzchniowo lub poprzez zbiornik retencyjny.

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać projekt techniczny przyłączy wod – kan, który należy uzgodnić z PWK Kwidzyn.

SPECJALISTA
ds. Technicznych
Barłoch Macholc