

Moryń, dnia 29 września 2023 r.

ISR.271.7.2023.ZP

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania pod nazwą Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Moryń
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00385279 dnia 7 września 2023 r.

Zamawiający – Gmina Moryń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że w dniu 26 września 2023 r. otrzymał wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Treść wspomnianych wniosków jest następująca:

1. Zamawiający wymaga zastosowania instalacji do USUWANIA twardości wody. Prosimy zatem o podanie danych NIEZBĘDNYCH do wyceny i złożenia oferty przetargowej, a zawierających m.in. danych dotyczących wydajności instalacji usuwania twardości, badań wody zawierającej m.in. wykaz kationów, wykaz anionów, temperaturę, zasadowość, stront, krzemionkę, bar, - niezbędnych do doboru chociażby instalacji membranowej, oraz danych dotyczących oczekiwanego poziomu twardości wody uzdatnionej.

2. Czy Zamawiający posiada infrastrukturę do odprowadzania wód z płukania chemicznego membran lub z płukania żywic jonowymiennych?

3. Czy Zamawiający dysponuje odpowiednim miejscem na hali technologicznej dla instalacji układu do usuwania twardości

4. Ze względu na zmianę zakresu przedmiotu zamówienia wnosimy o zmianę terminu składania ofert o minimum 7 dni roboczych, od momentu przedłożenia Wykonawcom danych niezbędnych do doboru instalacji usuwającej twardość - a przedstawionych w pkt 1.

Stanowisko zamawiającego jest następujące

Zamawiający wyjaśnia, że po dokonaniu ponownej analizy warunków technicznych budynku stacji uzdatniania wody w Moryniu rezygnuje z zastosowania instalacji do usuwania twardości węglanowej wody.

Wykonawcy zobowiązani są do doboru, dostawy i montażu urządzenia i instalacji do zmiękczenia wody (zestaw dozujący środek) – 1 kpl. Ostateczny dobór na podstawie stosownych analiz i obliczeń dokona projektant.

W wycenie należy uwzględnić dostawę środka wyłącznie do celów rozruchowych.