



ZD-SZPIA.271.1.1.2025

Wejherowo, dnia 24.03.2025 r.

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo – etap III”

Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 1:

W celu rzetelnej kalkulacji ściany oporowej proszę o zamieszczenie przekroju rysunków szczegółowych tak aby wysokość ściany była do określenia. W przekrojach na rysunku konstrukcyjnym wysokość całkowita ściany oporowej wynosi 2,2m (w którym miejscu?), natomiast na szczegółach przepustu D2 można odczytać wysokość tejże ściany jako 3,8m. Przy tak znaczącej różnicy trudno o rzetelną wycenę.

Odp. Wysokości ściany oporowej z gruntu zbrojonego należy odczytać z rysunku 6.6. projektu wykonawczego.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać oczep oraz fundament dla ściany oporowej z gruntu zbrojonego, którego nie ujęte w przedmiarze.

Odp. W ramach oferty należy zawrzeć wszystkie elementy związane z budową ściany oporowej z gruntu zbrojonego, w tym: kapę, oblicowanie warstwę drenażową i fundament betonowych i inne.

Pytanie 3:

Proszę o zamieszczenie szczegółowych rozwiązań dla węzłów wodociągowych. Przy zastosowaniu materiałów objętych opisem projektowym oraz SST różnica może wpłynąć na wartość oferty.

Odp. Rys. profile sieci wodociągowej zawierają opisy elementy węzłów wodociągowych np. t150/100 tzn. trójkąt 150/100, z100 - zasuw DN100. Uzupełnieniem części rysunkowej jest opis technicznym i tak w pkt. 6.2 Materiał i uzbrojenie sieci i przyłączy wodociągowych opisany jest dokładnie materiał z jakiego wykonać węzły, armaturę itp. Patrząc na powyższe dokumentacja projektowa w sposób jednoznaczny pozwala wycenić węzły wodociągowe.

Uwaga:

Odpowiedzi na pytania są integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oferty uwzględniającej odpowiedzi na pytania.