

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kartuzach przy ul. Sędzickiego 40 (PSZOK)”.

**WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SWZ Z DNIA 11.08.2023 r.
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowego postępowania, wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Jakie jest rzeczywiste miesięczne/roczne zużycie prądu przez PSZOK?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rzeczywiste roczne zużycie prądu przez PSZOK wynosi 44 000 kWh.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania połaci dachu nad częścią biurową?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania połaci dachu nad częścią biurową.

.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Sporządził: M. Szymańska

E. Zientarska