

Legnica, dnia 14 maja 2025 r.

PR.X.281.13.04.25

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zmianami) poniżej przesyła treść wniosków (bez ujawniania źródła wraz z wyjaśnieniem treści SWZ):

Wniosek nr 1:

Jaką wysokość praw majątkowych należy uwzględnić w wycenie? 19% czy 12,5%?

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający prosi Wykonawcę o doszczegółowienie pytania.

Wniosek nr 2:

Czy w postępowaniu występują PPE mające zainstalowane PV? Jeśli tak to proszę o podanie planowej produkcji ze źródła oraz planowanej ilości energii wprowadzanej do sieci.

Wyjaśnienie nr 2:

Zamawiający informuje, że występują PPE mające zainstalowane PV. Planowana produkcja: PV2 - 533 MWh/rok, PV3 - 547 MWh/rok. Planowana ilość energii wprowadzonej do sieci: PV2 - 154 MWh/rok, PV3 - 136 MWh/rok.

Wniosek nr 3:

Czy zamawiający zgadza się na przekazanie danych do zgłoszenia procesu zmiany sprzedawcy na formatce Energa Obrót?

Wyjaśnienie nr 3:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przekazanie danych do zgłoszenia procesu zmiany sprzedawcy na formatce Energa Obrót.

Wniosek nr 4:

Czy w postępowaniu występują magazyny energii? Jeśli tak to o jakiej pojemności?

Wyjaśnienie nr 4:

Zamawiający informuje, że nie występują magazyny energii.

Wniosek nr 5:

Proszę o podanie mocy źródeł wytwórczych.

Wyjaśnienie nr 5:

Zamawiający zamieszcza moce źródeł wytwórczych: Kogeneracja - 382 kW, PV2 - 499 kW, PV3 - 499 kW.

Wniosek nr 6:

Proszę o udostępnienie załącznika nr 1 i 2 w wersji edytowalnej.

Wyjaśnienie nr 6:

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania edytowalne załączniki nr 1 i 2 do SWZ.

/-/

Agnieszka Wolska

Dyrektor ds. ekonomiczno-handlowych