

### **KOMUNIKAT**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

#### **Modernizacja Euroboiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Ceglanej 1 w Stargardzie**

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00253980/01 w dniu 13.07.2022 r. **Zamawiający wprowadza następujące zmiany w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), w tym zmiany opisu przedmiotu zamówienia podmiotowych środków dowodowych oraz warunków udziału w postępowaniu, w związku z czym wprowadza się również zmianę terminu składania ofert na dzień 2 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00.**

**Zmienia się następujące treści SWZ:**

#### **1. W rozdziale III ust. 3.1. SWZ**

**Było:**

##### **„3.1. Wytyczne w zakresie przedmiotu zamówienia:**

- a) wysokość włókna min 45 max 50 mm,
- b) ilość pęczków min. 9400/m<sup>2</sup>,
- c) ilość włókien min 132.000/m<sup>2</sup>,
- d) grubość każdego włókna min. 360 mikronów,
- e) dtex min 13.300,
- f) wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm,
- g) wrywanie pęczka po starzeniu min 78 N,
- h) przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1600 mm/h,
- i) typ trawy: monofil prosty o jednym kształcie włókna,
- j) kształt włókna: diament z min 2 żeberkami/rdzeniami lub diament,
- k) rodzaj trawy: polietylen,
- l) trawa tuftowana,
- m) podkład: lateksowy lub poliuretanowy,
- n) wypełnienie: piasek kwarcowy i granulak EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym,
- o) trawa musi być zamontowana na macie prefabrykowanej o grubości min 12mm max 15. Ze względu na ekologiczny charakter inwestycji nie dopuszcza się maty e-layer.”

**Jest:**

**„3.1. Wytyczne w zakresie przedmiotu zamówienia:**

- a) wysokość włókna min 45 max 50 mm,
- b) ilość pęczków min. 9400/m<sup>2</sup>,
- c) ilość włókien min 110.000/m<sup>2</sup>,
- d) grubość każdego włókna min. 315 mikronów w przypadku włókien monofilowych prostych oraz min. 120 mikronów dla włókien monofilowych kręconych (fibrowanych, teksturowanych),
- e) dtex min 13.300,
- f) wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm,
- g) wyrywanie pęczka po starzeniu min. 50 N,
- h) przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1450 mm/h
- i) typ trawy: 100% monofil lub mix włókien monofilowych z fibrylem
- j) kształt włókna: dowolny kształt włókna, zgody z raportem z badań laboratoryjnych FIFA oferowanego systemu,
- k) rodzaj trawy: polietylen,
- l) trawa tuftowana,
- m) podkład: lateksowy lub poliuretanowy,
- n) wypełnienie: piasek kwarcowy i granulak EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym,
- o) trawa musi być zamontowana na macie prefabrykowanej o grubości min. 10 mm max 20 mm. Ze względu na ekologiczny charakter inwestycji nie dopuszcza się maty e-layer.”

**2. W rozdziale III ust. 3.6. SWZ**

**Było:**

**„ 3.6. Przedmiotowe środki dowodowe**

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy i kryteria, Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

- a) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabsLtd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu (nawierzchni, wypełnienia EPDM recyklingu i maty ), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA QualityProgramme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)),
- b) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy ( nawierzchnia wraz z wypełnieniem EPDM z recyklingu i matą ), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02,

- c) karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań zgodnie z FIFA QualityProgramme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality lub z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02,
- d) aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP),
- e) atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni, maty i EPDM z recyklingu,
- f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję,
- g) raport z badań testu Lisport na min. 200.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie” potwierdzający, że włókno trawy syntetycznej po min. 200.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń. Badanie musi być wystawione przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018 i wprost potwierdzać brak widocznych uszkodzeń włókna oferowanej trawy syntetycznej,
- h) raport z badań przeprowadzony przez akredytowany Instytut, dotyczący oferowanego granulatu gumowego EPDM recykling, potwierdzający zgodność z wymogami w zakresie zawartości WWA (wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych) w odniesieniu do rozporządzenia REACH,
- i) dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się w 100 % do recyklingu. Dokument ma być wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018 ,
- j) kształt włókna musi być potwierdzony przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.

**Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.”**

**Jest:**

### **„ 3.6. Przedmiotowe środki dowodowe**

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy i kryteria, Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

- a) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabsLtd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu (nawierzchni, wypełnienia EPDM recyklingu i maty ), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA QualityProgramme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu

- Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)),
- b) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy ( nawierzchnia wraz z wypełnieniem EPDM z recyklingu i matą ), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02,
  - c) karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality lub z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02,
  - d) aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA, czyli FIFA License Producer (FLP);
  - e) atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni, maty i EPDM z recyklingu,
  - f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję,
  - g) raport z badań testu Lisport XL zgodny z wymogami FIFA (wymagany poziom to 3000 cykli Lisport XL dla FIFA Quality PRO i 6000 cykli Lisport XL dla FIFA Quality dla całej nawierzchni ze sztucznej trawy),
  - h) raport z badań przeprowadzony przez akredytowany Instytut, dotyczący oferowanego granulatu gumowego EPDM recykling, potwierdzający zgodność z wymogami w zakresie zawartości WWA (wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych) w odniesieniu do rozporządzenia REACH,

**Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.”**

### **3. W rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. a) SWZ**

**Było:**

**„a) Wykonawca udokumentuje wykonanie, co najmniej dwóch robót budowlanych lub usług polegających na wymianie nawierzchni z trawy syntetycznej na pełnowymiarowym boisku piłkarskim o powierzchni minimum 8 000 m<sup>2</sup>, w tym co najmniej jednej nawierzchni instalowanej na macie elastycznej, gdzie wartość każdej z robót wynosiła minimum 1 000 000 zł, wraz z potwierdzeniem, że wykonane roboty zostały wykonane należycie i w terminie.**

Ocena spełnienia tego warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na podstawie treści przedłożonego wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, wraz z załączonymi dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Na wykazie należy wskazać jedynie te roboty, które odpowiadają rodzajowo i wartościowo określonym powyżej robotom wykazywanym dla spełnienia warunku przedmiotowego udziału w postępowaniu.

Uwaga: warunek ten nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo wykonawca składających ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą łączne zrealizowanie wymaganych robót, ale żaden z nich nie wykonał ich w całości), albo w sytuacji gdy wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie może wykazać się wykonaniem wymaganych robót) polega na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie całości wymaganych robót.”

**Jest:**

**„a) Wykonawca udokumentuje wykonanie, co najmniej jednej roboty budowlanej lub usługi polegającej na wymianie nawierzchni z trawy syntetycznej na pełnowymiarowym boisku piłkarskim o powierzchni minimum 8 000 m<sup>2</sup>, w tym co najmniej jednej nawierzchni instalowanej na macie elastycznej, gdzie wartość każdej z robót wynosiła minimum 1 000 000 zł, wraz z potwierdzeniem, że wykonane roboty zostały wykonane należyście i w terminie.**

Ocena spełnienia tego warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na podstawie treści przedłożonego wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, wraz z załączonymi dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należyście.

Na wykazie należy wskazać jedynie te roboty, które odpowiadają rodzajowo i wartościowo określonym powyżej robotom wykazywanym dla spełnienia warunku przedmiotowego udziału w postępowaniu.

Uwaga: warunek ten nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo wykonawca składających ofertę wykaże się realizacją jednej wymaganej roboty, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją jednej wymaganej roboty (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą łączne zrealizowanie wymaganych robót, ale żaden z nich nie wykonał ich w całości), albo w sytuacji gdy wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie może wykazać się wykonaniem wymaganych robót) polega na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie całości wymaganych robót.”

#### **4. W rozdziale X ust. 4 SWZ**

**Było:**

**„4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Pekao S.A. O/II Szczecin, numer 17 1240 3927 1111 0010 7391 8687 z adnotacją „Modernizacja Euroboiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy”. Zamawiający uzna, że warunek wniesienia wadium został**

**dochowany, gdy środki wpłyną na rachunek bankowy zamawiającego do dnia 29 lipca 2022 r. do godz. 10:00."**

**Jest:**

**„4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Pekao S.A. O/II Szczecin, numer 17 1240 3927 1111 0010 7391 8687 z adnotacją „Modernizacja Euroboiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy”. Zamawiający uzna, że warunek wniesienia wadium został dochowany, gdy środki wpłyną na rachunek bankowy zamawiającego do dnia 2 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00."**

**5. W rozdziale XI ust. 1 SWZ**

**Było:**

**„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 26 sierpnia 2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert."**

**Jest:**

**„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 31 sierpnia 2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert."**

**6. W rozdziale XIII ust. 2 SWZ**

**Było:**

**„2. Ofertę należy złożyć do dnia 29 lipca 2022 r. do godziny 10:00."**

**Jest:**

**„ 2. Ofertę należy złożyć do dnia 2 sierpnia 2022 r. do godziny 10:00."**

**7. W rozdziale XIII ust. 4 pkt 1 SWZ**

**Było:**

**„1) Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie zamawiającego, w dniu 29 lipca 2022 r. o godzinie 10:05."**

**Jest:**

**„1) Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie zamawiającego, w dniu 2 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:15."**

**8. Załącznik nr 1 do SWZ Formularzu ofertowym pkt 7**

**Było:**

**„7. Pozostaniemy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, tj. do dnia 26 sierpnia 2022 r. od upływu terminu składania ofert."**

**Jest:**

**„7. Pozostaniemy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, tj. do dnia 31 sierpnia 2022 r. od upływu terminu składania ofert."**

**Zmieniony formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.**

## **9. Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz wykonanych robót budowlanych**

### **Było:**

„Na wykazie należy wskazać jedynie te roboty, które odpowiadają rodzajowo i wartościowo określonym powyżej robotom wykazywanym dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. W wykazie należy wskazać, co najmniej dwie roboty spełniające warunek wiedzy i doświadczenia wykonane przez Wykonawcę składającego ofertę. Zamawiający wymaga, aby do wykazu załączyć dowody (poświadczenia) do co najmniej dwóch powyższych robót. Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.”


### **Jest:**

„Na wykazie należy wskazać jedynie te roboty, które odpowiadają rodzajowo i wartościowo określonym powyżej robotom wykazywanym dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. W wykazie należy wskazać, co najmniej jedną robotę spełniającą warunek wiedzy i doświadczenia wykonaną przez Wykonawcę składającego ofertę. Zamawiający wymaga, aby do wykazu załączyć dowody (poświadczenia) do co najmniej jednej powyższej roboty. Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.”

**Zmieniony formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.**

**Niniejszy komunikat stanowi integralną część SWZ.**

**W związku z wprowadzonymi zmianami dodatkowo następuje zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00253980/01 1 w dniu 13.07.2022 r.**

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Naczelny  
OSIR Standard Sp. z o.o.  
  
Grzegorz Chudzik