

Mikołów 21.03.2024 r.

postępowanie nr TP.1.2024.UM.MOSiR

Nazwa zadania:

„Modernizacja placu zabaw przy SP nr 7 w Mikołowie – dostawa i montaż (Budżet Obywatelski).”

Inwestor: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów

ZAPYTANIE C

Pytanie 1

„Czy Zamawiający oprócz demontażu uszkodzonego zestawu zabawowego zdemontuje i zutylizuje również płyty gumowe stanowiące w tej chwili nawierzchnię placu zabaw?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że informacja dotycząca istniejącej nawierzchni jest zapisana w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. 1.1., a mianowicie:

„...zakresem wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą i montażem, **obejmujących:**

- 1 zestaw modułowy składający się z trzech ślizgawek, rury strażackiej, ścianki wspinaczkowej, wejścia w postaci schodów, tuby łączącej podesty oraz wejścia w postaci tunelu linowego.
- wymianę nawierzchni bezpiecznej na nawierzchnię bezpieczną syntetyczną EPDM wraz z obrzeżami,
- **rozbiórkę istniejącej nawierzchni bezpiecznej wraz z utylizacją odpadów,**
- uzupełnienie i odpowiednie przygotowanie podbudowy;
- wykonanie utwardzonego dojazdu do placu zabaw,
- urządzenie zieleni - uzupełnienie ziemi, wyrównanie i obsianie trawą terenu bezpośrednio sąsiadującego z wykonywanym obiektem.”

Pytanie 2

„Proszę o sprecyzowanie czy wymagana przez Zamawiającego nawierzchnia bezpieczna, syntetyczna EPDM ma być nawierzchnią ułożoną z płyt czy też wylewaną? Informacja jest bardzo istotna z uwagi na dużą różnicę w cenie.”

Odpowiedź:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną wylewaną EPDM + SBR.

Pytanie 3

„Czy Zamawiający może załączyć do dokumentów przedmiar robót do wykonania?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępni przedmiaru z uwagi na rozliczenie ryczałtowe.

INSPEKTOR
Urzędu Miasta Mikołów

inż. Brygida Wilk-Struglińska

Z-CA NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury
i Usług Komunalnych

mgr inż. Daniel Mlicki