







a

OZNACZENIA

102 | pokój
20℃ | 1003 W

102 — numer pomieszczenia
20℃ — temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu
1003 W — projektowe obciążenie cieplne pomieszczenia Φ_{HL}

C22-500-1100 — **grzejnik stalowy płytowy typ C dwupłaszczyznowy wys. 500 mm, dług.1100 mm**

STD-30/70 — **grzejnik łazienkowy drabinkowy typ STD szer. 300mm, wys. 686mm, głęb.160mm**

RET 40/110 — **typ RET szer. 412mm, wys. 1172mm, głęb.70-80mm**

8 — **oznaczenie pionu c.o. numer pionu**

oznaczenie uskoku pionowego przewodów

A — **oznaczenie przejścia przewodów przez strop**

przewody c.o. zasilenie, powrót

przewody w mieszkaniach prowadzić w pionie zasilenie nad powrotem
przewody nad podłogą w zabudowie z desek sosnowych grub.20mm
przewody pod stropem i pionowe w zabudowie z płyt K-G
wszystkie przewody poziome na parterze i 1 piętrze oprócz gałązek
w izolacji termicznej - otuliny polietylenowe



schemat obudowy przewodów w mieszkaniach pod stropem płytami K-G



schemat obudowy przewodów w mieszkaniach nad podłogą deskami gr. 2cm

lokalizacja zaworów odcinających dla poszczególnych mieszkań i lokali usługowych, odwodnień i odpowietrzeń instalacji na rozwinięciach

TOMASZ BIEDRUNA PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH
INSTALATOR
01- 494 Warszawa ul. Blatona 4/8 k.518 421 841 t.22 638 40 46
e-mail tomaszbiedruna.instalator@op.pl www.ppis-tb.prv.pl

TEMAT
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA AKTUALIZACJA

OBIEKT
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 96-300 ŻYRARDÓW UL. 1 MAJA 84 a,e

NAZWA RYSUNKU
RZUT PARTERU - BUDYNEK A

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Tomasz Biedruna upr. nr St. 242/77	mgr inż. Krzysztof Kamiński upr. nr St. 173/82

BRANŻA	DATA	SKALA	RYS.
SANITARNA	06.2024	1:100	S2