

GMINA PAWŁOSIÓW
PAWŁOSIÓW 88
37-500 JAROSŁAW
IP.271.2.2025

Pawłosiów 2025-02-28

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

- WSZYSCY –

Dotyczy postępowania: **IP.271.2.2025 na MODERNIZACJA BOISKA ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI WIERZBNA.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2,3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2024 poz. 1320) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść kolejnych pytań jakie wpłynęły w przedmiotowej sprawie wraz z odpowiedziami:

1. Czy Zamawiający określi minimalne parametry ze sztucznej trawy według poniższego opisu, aby otrzymać produkt o wysokiej jakości:

- Wysokość włókna: min. 60 mm
- Grubość włókna monofilowego: min. 370 mikronów
- Dtex: min. 16 000 dtex
- Waga całkowita: min. 3 030 gr/m²
- Ilość pęczków: min. 9 450 /m²
- Ilość włókien: min. 151 000/m²
- Wytrzymałość na wrywanie pęczka: min. 66 N
- Wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym FIFA

Odp. Zamawiający określił minimalne wymagania w programie Funkcjonalno użytkowym i nie będzie określał dodatkowych wymagań.

2. Wprowadzenie wymogu złożenia wraz z ofertą lub przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających jakość oferowanych rozwiązań jest gwarantem należytego wykonania zamówienia. Daje to Zamawiającemu pewność, że oferta została przygotowana należycie uwzględniając materiały, które są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. Brak żądania dokumentów potwierdzających jakość oferowanych rozwiązań w praktyce doprowadza do sytuacji, w której podmioty sporządzają ofertę kalkulując materiały niskiej jakości, często nie spełniające wymogów i norm.

Odp. Zamawiający nie żąda dodatkowych dokumentów na etapie składania ofert. Wykonawca zgodnie z zapisami ustawy musi przygotować ofertę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3, Czy Zamawiający będzie wymagał podstawowych dokumentów przed podpisaniem umowy na potwierdzenie oczekiwanej jakości sztucznej trawy:

a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawy syntetycznej i granulatu EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego (dostępny na


www.FIFA.com);

- b) Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (trawy syntetycznej i granulatu EPDM z recyklingu);
- c) Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa i granulatu EPDM z recyklingu;
- d) Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;
- e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- f) Dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;

Odp. Dokumenty na potwierdzenie odpowiedniej jakości trawy zamawiający będzie żądał na etapie wbudowania.

4. Czy przeprowadzenie wizji lokalnej i szczegółowe zapoznanie się z terenem inwestycji jest wymagane do przystąpienia do przetargu?

Odp. Przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest warunkiem możliwości przystąpienia do przetargu. Zamawiający jednak zaleca wizję aby Wykonawca mógł zapoznać się dokładnie z przedmiotem przetargu.

z up. WÓJTA

mgr Jerzy Kubicki
Kierownik Referatu
Inwestycji i Promocji

