

Rzeszów, dnia 29.11.2022 r.

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej Pzp na **wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego pawilonu zakwaterowania osadzonych „G” na potrzeby kompleksu sportowo-kulturalno-oświatowego z salą terapii ruchowej dla osadzonych oraz doskonalenia technik interwencyjnych i sprawności fizycznej w Zakładzie Karnym w Rzeszowie” na terenie działki o nr ewid. 270/13 obr. 220, położonej przy ul. Załęskiej w Rzeszowie, woj. podkarpackie**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 z dnia 29.11.2022 r.:

Prosimy o podanie, dokładnych parametrów (producentów) urządzeń dla systemu Videodomofonu, oddymiania i nagłośnienia; z dokumentacji nie wynika czy wpinamy się w istniejące systemy czy są one niezależne.

Odpowiedź:

Oddymianie: Istniejący budynek nie posiada systemu oddymiania, w związku powyższym zaprojektowany system jest systemem odrębnym i nie jest powiązany z żadnym innym systemem oddymiania. Szczegóły dotyczące okien oddymiających (w szczególności parametr powierzchni czynnej oddymiania znajduje się na rysunku PW-ARCH-A-09, natomiast szczegóły dotyczące instalacji oddymiania znajdują się na rysunku PW-ELE_E-06). Dla wszystkich materiałów obowiązują przepisy związane z dopuszczeniem materiałów budowlanych do obrotu w budownictwie.

Videodomofon: Videodomofon należy zamontować jako rozbudowa istniejącego systemu domofonowego firmy Command.

Nagłośnienie: Nagłośnienie zgodnie z rysunkiem PW-ELE-E-04.

Pytanie nr 2 z dnia 29.11.2022 r.:

Prosimy o podanie linku do dokumentacji projektowej inwestycji.

Odpowiedz:

Dokumentacja projektowa inwestycji znajduje się pod niżej podanym linkiem:

<https://we.tl/t-sCLVqoqkok>

Z Up. Dyrektora
Zakładu Karnego w Rzeszowie
ZASTĘPCA DYREKTORA
Zakładu Karnego w Rzeszowie

mjr Konrad Łożański