

Muszyna, dnia 13 stycznia 2022 r.

Zp.271.36.2021  
Miasto i Gmina  
Uzdrowska Muszyna  
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Do wiadomości wszystkich Wykonawców

Dotyczy: „Aranżacja świetlicy wiejskiej w budynku Szkoły Podstawowej w Powroźniku”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) niniejszym udzielam wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawcę:

Pytania z dnia 05.01.2022 r.

Pytanie nr 1:

W przedmiarze pozycja nr 89 Dostawa i montaż grafik w ramach z passe partout. Co mają przedstawiać i jakie wymiary, przykłady.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający zaplanował dostawę i montaż grafik o tematyce regionalnej w ramach z passe partout o wymiarach min. 70 cm x min. 50 cm – 4 szt.

Pytanie nr 2:

Proszę o wyjaśnienie czy przypadkiem nie doszło do zdublowania oświetlenia.

W przedmiarze pozycja 85 Wymiana oświetlenia – klinkiety + lampy wiszące z działem 4.5  
Oprawy tego samego przedmiaru.

Odpowiedź nr 2:

Wymianę opraw należy wycenić wg działu 4.5.

Pytanie nr 3:

Proszę o wyjaśnienie czy nie doszło do zdublowania przedmiarów. Zamawiający zamieścił odrębny przedmiar na instalacje wod-kan, c.o. oraz wentylację natomiast w dziale 2 drugiego przedmiaru umieszczone zostały instalacje wod-kan, c.o. oraz wentylacji.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający anuluje przedmiar robót pn.: „Przedmiar instalacje sanitarne”.

Pytanie nr 4:

Pozycja 57 przedmiaru oraz zestawienie stolarki okiennej okien O1, O2, O3, O4 zaprojektowano jako PVC w EI 30. Stolarka PVC nie występuje w żadnej odporności pożarowej, wykonuje się ją np. z aluminium.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie okien aluminiowych o odporności ogniowej EI30

Pytanie nr 5:

W przedmiarze pozycja 47 zamawiający planuje wykonać tapetę proszę o podanie z czego ma być wykonana?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający wymaga aby zastosowaną tapetą była tapeta winylowa na flizelinie.

Pytanie nr 6:

Proszę o podanie parametrów kurtyny powietrznej.

Odpowiedź nr 6:

Kurtyna powietrzna powinna być zasilana elektrycznie. Kurtyna powinna posiadać możliwość nagrzewania powietrza z możliwości regulacji, o mocy grzewczej min. 3kW.

Pytanie nr 7:

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o zbrojenie elementów żelbetowych konstrukcyjnych.

Odpowiedź nr 7:

Ilość stali dla elementów żelbetowych w poz. 81 przedmiaru robót wynosi 24 kg

Niniejsze wyjaśnienia zostaną dołączone do SWZ i będą stanowić jej integralną część.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji treści SWZ.

Z poważaniem  
mgr inż. Włodzimierz Tokarczyk  
Zastępca Burmistrza MiGU Muszyna  
(podpis elektroniczny)