



**GMINA MIEROSZÓW**  
58 – 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1  
e-mail: [urząd@mieroszow.pl](mailto:urząd@mieroszow.pl)  
tel. 74 30 30 188

Mieroszów, 11.12.2023 r.

BR.271.55.2023

**Zamawiający:**  
Gmina Mieroszów  
Pl. Niepodległości 1  
58-350 Mieroszów

**Wykonawcy**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

**Nazwa postępowania:** *Przebudowa drogi wewnętrznej w Sokołowsku na działce nr 36, 13/6, 53/1, 107 wraz z niezbędną infrastrukturą.*

Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605). Zamawiający publikuje treść zapytania jakie wpłynęło w ramach prowadzonego postępowania oraz wyjaśnienia.

**Pytanie 1**

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 5.12.23 r. na pytanie nr 2 zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie odpowiedzi, ponieważ przywołana opinia geotechniczna została wykonana dla budowy drogi - uwzględnia zagłębienie do 1,5m ppt., podczas gdy wykopy związane z całym zakresem budowy sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone będą na głębokościach > 2,0 m ppt.. Czy jeśli wystąpią grunty skalne kat. V-VIII to będzie stanowić to podstawę do kalkulacji robót dodatkowych?

**Odpowiedź:**

*Należy przyjąć występowanie gruntów skalnych kat. V-VIII podczas wykonywania wykopów pod kanalizację sanitarną i deszczową. Projektant dopuszcza wypłylenie kanalizacji deszczowej do min. 1,5m zagłębienia (pod warunkiem zastosowania kaskad, w razie konieczności), kanalizacja sanitarna – dopuszcza wypłylenia do min. 2 m zagłębienia, bez możliwości zastosowania kaskad.*

**Pytanie 2**

Ponawiam prośbę o uszczegółowienie kanalizacji deszczowej od studni SD2 do wylotu do rzeki. Proszę o podanie szczegółowych parametrów separatora i osadnika, ich rzędne, wymiary.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dołącza rysunek -uszczegółowienie kanalizacji deszczowej od studni SD2 do wylotu do rzeki*

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, niniejszy dokument podlega publikacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

*Z up. Burmistrza*

KIEROWNIK  
Referatu Rozwoju  
*Marta Lupierz*  
Marta Lupierz