



Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

180/19

W-2.464.1.2019.9
dot.:D180

Warszawa, dnia 26.02.2020 r.

**Wykonawcy biorący udział
w przedmiotowym postępowaniu**
<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła ”WOŁOMIN” na trasie S-8” - przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 – nr postępowania 180/19

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzejmie Państwa informuje, że otrzymał zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 249:

Proszę o podanie jaka powinna być minimalna średnica wysięgnika oraz średnica mocowania lamp.

Odpowiedź:

Wysięgniki winny posiadać na całej długości średnicę zewnętrzną = 60 mm, a mocowanie winno uwzględniać średnicę trzonu latarni. Trzon latarni do montażu oprawy winien mieć końcówkę o średnicy 108 mm.

Pytanie nr 250:

W odpowiedzi na pytanie 216 Zamawiający wskazał zapisy ST D.04.02.01 jako obowiązujące przy wykonaniu warstwy mrozoochronnej.

Specyfikacja D.04.02.01 wielokrotnie powołuje się na zgodność z WT-4. Warstwa mrozoochronna jest zaliczana do warstw ulepszanego podłoża, jednakże w niniejszej specyfikacji zarówno „Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych (...)” (Tablica 1) jak i „Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych (...)” (Tablica 4) wyspecyfikowane zostały parametry niezgodne z WT-4 (Tablica 1, Tablica 6) i dotyczą one podbudowy pomocniczej a nie warstwy ulepszanego podłoża, jaką jest warstwa mrozoochronna.

W celu zapewnienia porównywalności ofert, w tym właściwej kalkulacji kosztu **warstwy mrozoochronnej**, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że **warstwę mrozoochronną** należy wycenić i wykonać z materiału spełniającego wymagania jak dla warstwy podbudowy pomocniczej (np. CBR \geq 60%).

Odpowiedź:

Warstwę mrozoochronną należy wykonać zgodnie z SST D.04.02.01 z materiału spełniającego wymagania jak dla warstwy podbudowy pomocniczej.



Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

180/19

Zamawiający jednocześnie informuje o zmianie opraw oświetleniowych na typ LED. Przyjęte oprawy typu LED winny spełniać parametry oświetlenia przyjęte w projekcie. Wykonawca przy doborze opraw jest zobowiązany do wykonania stosownych obliczeń przy wykorzystaniu danych dotyczących konkretnych urządzeń, które planuje zastosować.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzejmie Państwa informuje, że w związku ze zmianą zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Dotychczasowe brzmienie SIWZ w pkt:

13. Miejsce i termin składania ofert

13.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww> do dnia **03.03.2020 r. do godz. 10.00.**

14. Miejsce i termin otwarcia ofert

14.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia **03.03.2020 r. o godz. 11:00, w pok. 208, za pośrednictwem Platformy Zakupowej** w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści informację z otwarcia ofert na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”.

Powinno być:

13. Miejsce i termin składania ofert

13.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww> do dnia **13.03.2020 r. do godz. 10.00.**

14. Miejsce i termin otwarcia ofert

14.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia **13.03.2020 r. o godz. 11:00, w pok. 208, za pośrednictwem Platformy Zakupowej** w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści informację z otwarcia ofert na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”.

W związku z powyższym wymagane wadium w przedmiotowym postępowaniu musi być wniesione do dnia **13.03.2020 r. do godz. 10:00** i obejmować okres uwzględniający przesunięty termin składania ofert.

Informacje dotyczące wadium pozostają zgodne z pkt 11. I Części SIWZ.

Zamawiający ponadto informuje, że pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Opublikowane wyjaśnienia/zmiany są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Zastępca Dyrektora
ds. Utrzymania Dróg i Mostów
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

inż. Katarzyna Lalak-Mierzejewska