



Nr	Nazwa pomieszczenia
1.1	Klatka schodowa
1.2	Szatnia
1.3	Komunikacja
1.4	WC personelu/ogólne
1.5	WC dzieci
1.6	Sala na 20 dzieci
1.7	Sala na 16 dzieci
1.8	Pom. gospodarcze
1.9	WC dzieci
1.10	Sala na 22 dzieci

Oznaczenia:

	Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+N+PE), 16A 230V, p/t, podwójne, IP-20
	Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+N+PE), 16A 230V, p/t, pojedyncze, IP-20
	Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+N+PE), 16A 230V, p/t, pojedyncze, IP-44
PWP 	Istniejące pożarowe wyłączniki prądu
	Rozdzielnica elektryczna
	Wypust zasilający

Uwagi:

- Wypusty Wi/R1 oraz Ow/R1 z zapasem ok. 4m przewodu.

PRACOWNIA INŻYNIERSKA RPROJEKT RAFAŁ DZIERZGOWSKI
email: biuro@r-projekt.com.pl; dzierzgowski@gmail.com
tel: 790-207-807, 608-381-391, www.rprojekt.net
NIP: 758-19-90-099, REGON: 360278989
BIURO:
Dzbenin 07-410
ul. Malinowa 17
Ostrołęka, 07-410
ul. Sobieskiego 18

PROJEKT: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W MŚC. TROSZYN, GM. TROSZYN

ADRES BUDOWY: Działka nr 157/10, 157/11, 157/12, 157/23, 157/24, obręb: 0033 Troszyn, gmina: Troszyn, powiat: ostrołęcki

INWESTOR: Gmina Troszyn, ul. Stowackiego nr 13 07-405 Troszyn

tytuł rysunku: INSTALACJA GNIĄZD WTYKOWYCH-PIĘTRO

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Aleksander Wietrow	branża: elektryczna	uprawnienia: Wa-101/02	podpis:
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marek Błaż	branża: elektryczna	uprawnienia: MAZ/0544/ PWBE/15	podpis:
branża: architektoniczna	data: grudzień 2022	skala: 1 : 100	nr rysunku: 0 E 4