



Nr	Nazwa pomieszczenia
0.1	Hol
0.2	WC personelu
0.3	Wózkownia

Oznaczenia:	
	Oprawa SQ 600 LED 6000lm PRM II kl. IP20 592x592mm 840 (42W) RAL9005
	Plafoniera LED 15W
	Oprawa awaryjna Dot CS LED 2W 1h
	Oprawa ewakuacyjna Safelite 3,2W 1h
	Oprawa ewakuacyjna CLA LED zewnętrzna
	Łączniki instalacyjne 10A 230V, IP-20
	Łączniki instalacyjne 10A 230V, IP-44
	Rozdzielnica elektryczna

- Uwagi:
- Rozdzielnica RG - istniejąca.
 - W łazienkach wentylatory zasilić przewodem YDYżo 4x1,5mm² z wyłącznika oświetlenia denego pomieszczenia.

PRACOWNIA INŻYNIERSKA

RPROJEKT RAFAŁ DZIERZGOWSKI

email: biuro@r-projekt.com.pl; rdzierzgowski@gmail.com
tel: 790-207-807, 608-381-391, www.rprojekt.net
NIP: 758-19-90-099, REGON: 360278989

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

PROJEKT:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ŻŁOBKA
SAMORZĄDOWEGO W MŚC. TROSZYN, GM. TROSZYN

ADRES BUDOWY:

Dziątka nr 157/10, 157/11, 157/12, 157/23, 157/24,
obręb: 0033 Troszyn, gmina: Troszyn, powiat: ostrotecki

INWESTOR:

Gmina Troszyn, ul. Stowackiego nr 13 07-405 Troszyn

tytuł rysunku:

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - PARTER

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Aleksander Wietrow

branża:

elektryczna

uprawnienia:

Wa-101/02

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Marek Błaż

branża:

elektryczna

uprawnienia:

MAZ/0544/
PWBE/15

branża:

architektoniczna

data:

grudzień 2022

skala:

1 : 100

rewizja:

0

nr rysunku:

E 1