



- Istniejąca Instalacja c.o.
--- Istniejąca Instalacja wody użytkowej
--- Istniejący kocioł gazowy 140kW
ZB Istniejący zbiornik c.w.u
SH istniejące sprzęgło hydrauliczne
Po Istniejące pompy obiegowe
ZW Istniejący zestaw wodomierzowy
SUW Istniejąca stacja zmiękczająca dla celów ppoż.
N100 Istniejące naczynie przeponowe

Zestawienie pomieszczeń przyziemia:

oznaczenie	funkcja	rodzaj posadzki	pow. [m2]
1.	Pom.magazynowe	pos.betonowa	50,5
2.	Pom. techniczne	pos.betonowa	6,8
łącznie powierzchnia użytkowa przyziemia :			57,3

arkusz nr 17



BIURO
REALIZACJI
INWESTYCJI
Sebastian Dubicki

adres:
ul. Słoneczna 14
63-900 RAWICZ

kontakt:
607999757
sebastiandubicki@wp.pl

obiekt:	Przebudowa z modernizacją kotłowni gazowej oraz dostosowanie instalacji hydrantowej.		
przedmiot rysunku:	Rzut przyziemia - kotłowni - inwentaryzacja		rysunek nr: S2
	skala: 1:50	data: 16.11.2023.	
adres obiektu:	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach; Skoraszewice 15 a, 63-830 Pępowo, dz. ewid. 86/110; 86/96; 185		
Inwestor:	Gmina Pępowo ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo		
projektował:	mgr inż. Dawid Olejnik upr.: SANITARNE WKP/0163/PWOS/16		