

Urząd Gminy Hażlach  
ul. Główna 57  
43-419 Hażlach

Hażlach, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Nr pisma GK.7021.7.25.2023.4

ARCHITEKT  
studio projektowe Sp. z o.o.  
ul. Rymera 4  
44-270 Rybnik

Dotyczy warunków technicznych odprowadzania wód z przelewu zbiornika przeciwpożarowego do kanalizacji deszczowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.04.2023r informuję, że przez teren działki 213/143 w Hażlachu przebiega kolektor o średnicy DN 160mm odprowadzający wody drenażowe boiska wielofunkcyjnego do którego możliwe jest odprowadzanie wód z przelewu w/w zbiornika. Włączenia do kolektora należy dokonać poprzez zabudowę na istniejącym kolektorze prefabrykowanej studni inspekcyjnej z PVC o średnicy min 315 mm. Miejsce włączenia zaznaczono na załączniku mapowym kolorem pomarańczowym.

Z poważaniem

z up. Wójta

Dariusz Bąkowski  
Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a DB (20.04.2023)