



Oznaczenie zabezpieczenia	FF08	F09.1	F09.2	F09.3	F09.4	F09.5
Oznaczenie obwodu	G22	W01	W02	CW03	N01	N02
Nazwa odbioru	Gniazda wtyczkowe 230 V AC obwód G22	Wypust 400 V AC wentylator kanalowy obwód W01	Wypust 230 V AC wentylatory kanalowe obwód W02	Wypust 230 V AC centrala wentylacyjna obwód CW03	Wypust 230 V AC nawiewnik z grzałką obwód N01	Wypust 230 V AC zespół nawiewny z silownikiem obwód N02
Moc zainstalowana P _i [W]	3000	200	46	329	305	250
Moc szczytowa P _s [W]	600	170	40	280	260	200
Typ przewodu	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5

UKŁAD SIECI TN-S