

PROTOKÓŁ NR 03/11/2022
z zadziałania przeciwpożarowych wyłączników prądu

Obiekt: *Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu*
Adres: *Opole, ul. Reymonta 8*

1. Badanie wyłączników przeciwpożarowych prądu:

Lp.	Wyłącznik	Zadziałanie	Ogledziny	Wynik	Uwagi
1.	PWP1 (dyżurka wej. główne)	Tak/Nie	Bez uwag	Pozytywny/Negatywny	Brak
2.	PWP2 (nowa sterylizatornia)	Tak/Nie	Bez uwag	Pozytywny/Negatywny	Brak

Zadziałanie wyłącznika nie powoduje załączenia rezerwowych źródeł zasilania. Po zadziałaniu wyłączników p.poż. pod napięciem pozostają obwody zasilające instalacje i urządzenia niezbędne do funkcjonowania podczas pożaru.

2. Wynik badań: *pozytywny*

3. Badanie wykonał:

mgr inż. Dawid Soli
upr. "E" oraz "D", bez ogr. napięcia
do eksploatacji, konserwacji i dozoru
sieci i instalacji elektroenergetycznych
SEP E/016/10/20, D/016/11/20