





LEGENDA

- Bednarka FeZn 30x4mm
- Zwód poziomy - drut odgromowy FeZn fi8mm
-  Zwód odprowadzający - drut odgromowy FeZn fi8mm
-  Złącze kontrolno-pomiarowe w skrzynce probierczej
-  Złącze skręcane
-  Izbyca kominowa h=1,0m

Projekt rozpatrywać wraz z pozostałymi branżami

PIK Biuro Obsługi Budownictwa Patrik Pietrzak ul. Tadeusza Kościuski 23C/1, 64-130 Rydzyna tel.: 601267936, e-mail: pa.piet@wp.pl				
Branża	Elektryczna	Stadium	Projekt techniczny	
Inwestor	Gmina Lipno ul. Powstańców Wielkopolskich 9 64-111 Lipno			
Nazwa inwestycji	Budowa Świetlicy wiejskiej			
Adres inwestycji	Koronowo działka nr 7/40 obręb 0005 Koronowo, jednostka 301302_2 Lipno			
Projektant	tech. Jan Dobrucki	Numer uprawnień		Podpis/peczętka
		upr.proj. 78/78/g w spec. instalacyjno - inżynierijnej w zakresie instalacji elektrycznych		
Tytuł rysunku	Instalacja odgromowa			
	Data 12.2022		Skala 1:100	Nr rysunku 2E

Uwaga:
Instalację odgromową wykonać zgodnie z normami PN-EN 62305.
Do instalacji przyłączyć kominy oraz inne elementy konstrukcyjne, wystające ponad powierzchnię dachu.
Zwody odprowadzające prowadzić w rurce niepalnej w warstwie termoizolacyjnej.
Złącza kontrolno - pomiarowe należy w skrzynkach probierczych zlicowanych ze ścianą na wysokości 1,0m nad terenem.
Uziom należy wykonać jako fundamentowy
Rezystancja uziemienia nie większa niż 10ohm