



SCHEMAT POMPOWNI ŚCIEKÓW



LEGENDA:

1. Zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej 600 mm
- 1.1. Dno zbiornika (kineta ślepa)
- 1.2. Rura karbowana PP 600/670
2. Przykrycie zbiornika
- 2.1. Właz żeliwny D-400
- 2.2. Betonowy pierścień odciążający 600/1200
3. Pompa zatapialna z podstawą Q-0,7-1,9dm³/s, H-16-2,6m, n-230V, moc- 1,41 kW, Pznam.-6,4A, 2900obr/min
4. Wewnętrzna instalacja tłoczna z rur PE 63 mm
5. Zawór zwrotny 1 1/4"
6. Zawór odcinający 1 1/4"
7. Śrubunek do łączenia stałej i wyjmowanej wewnętrznej instalacji tłocznej
8. Podłączenie zewnętrznej sieci kanalizacji ciśnieniowej Dn-200mm
- 8.1. Uszczelka "in situ" 63mm
9. Podłączenie dopływu grawitacyjnego ścieków - kształtka "in situ" (*)
10. Czujniki poziomów napętnienia
11. Łańcuch do montażu i demontażu pompy
12. Inst. wentylacji grawitacyjnej i przepustu kablowego 50x250 mm z uszczelką "in situ" 50/60mm

KiPP
PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Kondutorska 4/2U, 00-775 Warszawa
tel.: +48.22.565 40 00, fax: +48.22.565 40 01
kipp@kipp.com.pl, www.kipp.com.pl

PROJEKT PRAC NAPRAWCZYCH W STRZELNICY
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W CZŁUCHOWIE
77-300 Człuchów, ul. Kasztanowa 17 Działka Nr 49/2

Investor:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
80-819 Gdańsk ul. Okopowa 1

Autor: Zygmunt Cheba	Nr uprawnień: Upr. nr AN-8346/138/84 w spec. Instalacyjno-Inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	Podpis:
Specjalność:		
Sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Łojewski	Nr uprawnień: Upr. nr POM/0045/PWOS/12 w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń ciepłych wentylacyjnych, gazowych, wodoc. i kanalizacyjnych bez ograniczeń	Podpis:
Specjalność:		
Nazwa rysunku: SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW	Nr rysunku: 3	
Bransz: SANITARNA	Faza: P. B.	Skala: Data: 01.2018