

Muszyna, dnia 17.11.2022 r.

Zp.271.41.2022

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

w imieniu i na rzecz której działa

Miasto i Gmina Uzdrawiskowa Muszyna

ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „Zielona biblioteka dla każdego – od małego do dużego! Modernizacja i przebudowa Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna – etap I.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) niniejszym udzielam wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawcę:

**Pytanie nr 1:**

Zgodnie z wymaganiami, zawartymi w normie PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4”, należy zaprojektować ochronę pomieszczeń przed hałasem pogłosowym (par. 323 ust. 2) oraz zapewnić dobre warunki akustycznych (par. 326 ust. 5). Norma PNB-02151-4:2015-06 odnoszącą się do czasu pogłosy. Norma dokładnie określa maksymalny czas pogłosu dla tego typu pomieszczeń. Czy zamawiający wyraża zgodę na wymóg zastosowania materiału akustycznych o współczynniku pochłaniania (absorpcji) dźwięku  $\alpha_w=1$  przy zachowaniu niskiej wagi materiału tj. do 1,25 kg/m<sup>2</sup>? Np. przykładowy niedrogi materiał typu Stratocell Whisper. Należy zaznaczyć, że pomieszczenie będzie wykonane z twardych materiałów co sprawi, że należy przyjąć pokrycie sufitu materiałem akustycznym na poziomie minimum 80%. W przypadku rezygnacji przez zamawiającego z obowiązku zastosowania materiałów akustycznych wykonawca prosi o zwolnienie z odpowiedzialność za wykonanie prac remontowych niezgodnie z przywołaną normą.

**Odpowiedź nr 1:**

Przedmiotowy projekt nie przewiduje zmiany rozwiązań w zakresie warstw wykończeniowych na istniejących sufitach.

Wyjaśnienia zostaną dołączone do specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem  
mgr inż. Włodzimierz Tokarczyk  
Zastępca Burmistrza MiGU Muszyna  
(podpis elektroniczny)