

NAZWA TABLICY /NR		TYP TABLICY BP-0-400/10		MAREKIE / SZYMY		TABLICA / ROZDZIELNICA	
		L1, L2, L3		3x400/230V, 50Hz			
		//					
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY	I_n [A] TYP						
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY	I_n [A] TYP						
WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY	I_n [A] TYP						
OGRAŃCZNIK PRZEBIEC	I_{kA}/I_{sn} TYP						
LICZNIK ENERGII	I_n [A] TYP						
LINIA		TYP PRZEWODÓW					
PRZĘKROĆCIE		[mm ²]					
DŁUGOŚĆ		[m]					
SYMBOL URZĄDZENIA		N2XH-J		3x1,5			
		N2XH-J		3x1,5			
		N2XH-J		3x2,5			
		N2XH-J		3x2,5			
URZĄDZENIE		NR GRUPY /OBWODU/					
MOC OBLICZENIOWA		[kW]		01		OŚWIETLENIE POM. 200	
PRĄD OBLICZENIOWY		[A]		0,5		OŚWIETLENIE POM. 200	
PRĄD SZCZYTLOWY		[A]		2,2		GNAZDA WTYKOWE POM. 200	
				-		GNAZDA WTYKOWE POM. 200	
NAZWA ODBIORNIKA							
NR TECHNOLOGICZNY							

UWAGI:

- Instalacja odbiorcza wykonana w układzie sieci TN-S
- Wyłączniki różnicowoprądowe łączące wg DTR-ki
- OCHRONA OD PORAŻENI: SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

AKAM USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Andrzej Zajączkowski		podpis	
80-298 Gdansk, ul. Choczewska 16, Tel. 603 784-007 e-mail: akamm@wp.pl		nr rys.	
Inwestor Gmina Majska Pruszcz Gdański		sporządził	
83-000 Pruszcz Gdański, Grunwaldzka 20		mgr inż. Przemysław Groszewski	
Objekt Remont wybranych pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pruszczu Gdańskim, ul. Jana Kasprzowicza 16		UPR. NR. POW.0238/PWB/E/15	
Działka		nazwa rysunku	
ELEKTRYCZNA		Rozdzielnica RE-1	
data		skala	
luty 2025		-	
		E-2	