

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pod nazwą: **Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7 nr. post. AB.272.5.2023**

Wszyscy Wykonawcy

Do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytania

Dot. Szczegółowy opis Wyposażenia Oddziału w nowy sprzęt i meble

1. Kosz pedałowy 30 l- sś – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści kosz o wysokości 65 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia? wymiar nieznacznie odbiega od wymaganego i nie ma wpływu na funkcjonalność.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza kosz o wysokości 65 cm

2. Wózek serwisowy – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek serwisowy o wymiarach: szerokość 860 mm, głębokość 540 mm i wysokość 940 mm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrach – wymiar nieznacznie odbiega od wymaganego i nie ma wpływu na funkcjonalność.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza wózek serwisowy o wymiarach: szerokość 860 mm, głębokość 540 mm i wysokość 940 mm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrach

3. Stolik + krzesła dla dzieci – 3 kpl.

Czy Zamawiający dopuści krzeselko o wys. 67 cm (najprawdopodobniej nastąpiła omyłka pisarska), pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza krzeselko o wys. 67 cm.

4. Łóżko elektryczne – 1 szt.

Pkt. 21 tabeli parametrów - Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka elektryczne z barierkami bocznymi (spełniającymi wskazaną normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52) bez krążków odbojowych?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza łóżka elektryczne z barierkami bocznymi (spełniającymi wskazaną normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52) bez krążków odbojowych.

Starosta Kępiński
/-/ Robert Kieruzal