

Postępowanie znak RL.042.4.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”.
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych.

RL. 042.4.1.2024

Świątniki Górne, dnia 13.06.2024r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) nr 4

sporządzone w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”.

Działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej ustawa Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:

Zamawiający w dokumentacji projektowej opisał nawierzchnię bezpieczną EPDM wylewaną o grubości 8 cm. Proszę o potwierdzenie, że zostanie dopuszczona nawierzchnia grubości 8 cm o następujących warstwach: warstwa podkładowa z granulatu SBR o grubości 7 cm, warstwa użytkowa o gr. 1 cm z granulatu EPDM z produkcji pierwotnej. Proponowana nawierzchnia jest zgodna z obowiązującą normą PN EN 1177 i posiada współczynnik HIC 2,1 m.

W odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający informuje, że tak dopuszczamy taką budowę nawierzchni bezpiecznej pod warunkiem zachowania zgodności z normami oraz wytycznymi producenta elementów wymagających nawierzchni bezpiecznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne
Małgorzata Duży

- dokument podpisano elektronicznie-