

Bonikowo, dnia 28 marca 2023 r.

Znak 319 /23

Usługi projektowe

Krzysztof Biczysko
ul. W. Maya 2
64-000 Kościan

Dotyczy: uzgodnienia projektu pn. „Przebudowa i budowa drogi na osiedlu PKP oraz przebudowa ulicy Kolejowej w Starych Oborzyskach”

W odpowiedzi na prośbę o uzgodnienie projektowanej budowy dróg w zakresie lokalizacji wylotu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z odcinków ww. dróg do rowu melioracyjnego stanowiącego działkę o nr ewid. 138/1, w obrębie wsi Stare Oborzyska, uzgadniamy pozytywnie przedstawione rozwiązania projektowe z następującymi uwagami:

- spółka prowadzi eksploatację rowów i sieci drenarskiej na obszarze w/w wsi,
- odbiornikiem wody w bezpośredniej zlewni jest ciek wodny o nazwie M-55, który jest objęty przez spółkę działalnością utrzymaniową,
- wylot betonowy kolektora Ø400mm, zaprojektowano wg KPED 02.16, na działce 138/1, za przepustem,
- planowana ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do odbiornika to: $Q_{max} = 91,94 \text{ dm}^3/\text{s}$ i $Q_r = 5314 \text{ m}^3/\text{rok}$,
- w przypadku wystąpienia ewentualnych szkód na urządzeniach melioracji wodnych (w tym na sieci drenarskiej) w następstwie prowadzonej budowy urządzenia zobowiązuje się Inwestora/Wykonawcę do ich zgłoszenia i usunięcia pod nadzorem spółki wodnej.
- podczas prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na podziemną sieć drenarską.
- w przypadku natrafienia na kolizję należy ją usunąć pod nadzorem i na warunkach Spółki,
- zobowiązujemy Inwestora do powiadomienia nas o rozpoczęciu i zakończeniu budowy,
- w przypadku braku dostępu do cieku w celu konserwacji, zgodnie z Prawem Wodnym, Inwestor będzie zobowiązany do jej przeprowadzania pod nadzorem pracownika SWMNO,
- niniejsze uzgodnienie zostało wydane na wniosek projektanta na etapie sporządzania stosownej dokumentacji i jej uzgadniania w celu uzyskania wymaganych zezwoleń.

a/a

SPÓŁKA WODNA
MELIORACJI NIZIN OBRZAŃSKICH
Bonikowo ul. Dworcowa 27
64-000 Kościan tel. 065 512 95 65
REGON 000763880 • NIP 777-00-04-397

DYREKTOR

dr inż. Przemysław Sztukowski