

**ROA.271.4.2025****Do wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dopiewo.**

1. Zamawiający w ślad za pismem nr ROA.271.4.2025 z dnia 31.03.2025 r., udziela odpowiedzi na pytanie nr 3 oraz pytanie nr 4 w części dotyczącej zadania nr 5, oraz działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „Pzp”, dokonuje zmiany treści SWZ.

**Pytanie nr 3** „Dla projektu ścieżki rowerowej Skórzewo-Dąbrówka w opisie opraw pojawia się sformułowanie "Optyka – matryca soczewkowa, asymetryczna przystosowana do przejść dla pieszych" oraz jest wskazana temp. barwowa 5700K. Z dołączonej dokumentacji technicznej nie wynika aby na projektowanym odcinku występowało przejście z doświetleniem i mamy oświetlenie tylko dla prostego odcinka ścieżki na którym zastosowanie optyki asymetrycznej przystosowanej dla przejść oraz ciemnej barwy światła stosowanej głównie na przejściach dla pieszych byłoby błędne. Proponujemy zmianę tego zapisu na: "Optyka – matryca soczewkowa, przystosowana do oświetlenia ścieżek rowerowych". Wymagana barwa światła - 4000K +/-10%.

Dodatkowo warto by było wskazać klasę oświetlenia, dla której każdy z oferentów zobowiązany by był przedstawić obliczenia fotometryczne, albowiem wydaje się, że przy tak gęstym rozmieszczeniu słupów oprawa o mocy 33W wydaje się trochę przerostem formy nad treścią.”

**Odpowiedź:** Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że w rozdziale IV ust. 1 pkt. 1.1. lit e) SWZ pn. Opis przedmiotu Zamówienia:

**- zamiast:**

„e) Zadanie nr 5: Skórzewo-Dąbrówka – budowa oświetlenia ścieżki rowerowej - 58 słupów z oprawą, które należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną”

**- powinno być:**

„ e) Zadanie nr 5: Skórzewo-Dąbrówka – budowa oświetlenia ścieżki rowerowej - 31 słupów z oprawą, które należy wykonać zgodnie z aktualnym zakresem prac zawartym, w załączniku do niniejszego pisma o nazwie „zakres prac aktualizacja”.

Szczegółowe wytyczne dla zadania 5:

- wysokość słupów – 5m,
- oprawa drogowa o mocy 35-40 W pod warunkiem, że spełni wymagania normy dla klasy oświetleniowej P4.

Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować oprawy, które spełniają wymagania załącznika do SWZ „Wymagania materiałowe” dla opraw drogowych LED.

Wymagana klasa oświetleniowa ścieżki – P4.

Oprawy muszą spełnić wymagania normy PN-EN 13201 Oświetlenie dróg lub równoważnej.

**Pytanie nr 4 – w zakresie zadania nr 5.**

Zamawiający w wymaganiach materiałowych zamieszcza specyfikacje dwóch słupów, jednego z wysięgnikiem, jednego bez. Wysokość montażu obu opraw to 8m. Jednocześnie w dokumentacji technicznej zastosowane są słupy o innych wysokościach.

Wykonawca prosi o określenie, który z opisanych przez Zamawiającego słupów ma zostać użyty do

wykonania poszczególnych zadań.

**Odpowiedź:** Dla zadania nr 5 pn. Skórzewo-Dąbrówka – budowa oświetlenia ścieżki rowerowej, należy przyjąć wysokość słupów – 5m.

2. Ponadto, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w ten sposób, że wskazuje dodatkowe szczegółowe wytyczne oprav dla poszczególnych zadań:

zad. 1. oprawa drogowa 28-33 W, barwa światła 6000K (tolerancja  $\pm 100$ K)

zad. 2. oprawa drogowa 25-30 W, barwa światła 4000K (tolerancja  $\pm 100$ K)

zad. 3. oprawa drogowa 52-57 W, barwa światła 4000K (tolerancja  $\pm 100$ K)

zad. 4. oprawa drogowa 39-44 W, barwa światła 4000K (tolerancja  $\pm 100$ K)

Wszystkie oprawy muszą spełnić wymagania normy PN-EN 13201 Oświetlenie dróg lub równoważnej.

Zamawiający aktualizuje także Przedmiar robót w zakresie zadania nr 5, który zgodnie z zapisami SWZ nadal, należy traktować jako element dodatkowy (pomocniczy), a nie służący do opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ofertowej.

Jednocześnie w związku ze zmianą zakresu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5 pn. Skórzewo-Dąbrówka – budowa oświetlenia ścieżki rowerowej, Zamawiający dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu dla zadania nr 5, opisanego w ogłoszeniu oraz w rozdz. VIII ust. 2 pkt. 4) tiret piąty SWZ, w następujący sposób:

**- zamiast:**

„- dla zadania nr 5: o wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto, polegające m.in. na budowie lub przebudowie oświetlenia drogowego, w ramach którego m.in. ułożono linię kablową o długości min. 950 m. i postawiono min. 30 szt. słupów oświetleniowych.”

**- powinno być:**

„- dla zadania nr 5: o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto, polegające m.in. na budowie lub przebudowie oświetlenia drogowego, w ramach którego m.in. ułożono linię kablową o długości min. 950 m. i postawiono min. 20 szt. słupów oświetleniowych.”

Pozostałe zapisy warunków udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.

3. Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 Pzp zmienia:

- termin składania ofert do 17.04.2025 r. do godz.11.00,

- termin otwarcia ofert 17.04.2025 r. godz. 11.30,

- termin związania ofertą do 16.05.2025 r.

oraz zgodnie z art. 286 ust. 9 Pzp zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

Wójt Gminy Dopiewo

Sławomir Skrzypczak