



Katowice, 9 lutego 2024 r.

ZP-261-14/23

**Wszyscy Wykonawcy  
zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów pożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach”, znak sprawy: ZP-261-14/23

**Odpowiedzi na pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia**

W związku z wpływem w dniu 5 lutego 2024 r. do Zamawiającego pytań dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) w ww. postępowaniu, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawy Pzp”, udziela następujących odpowiedzi:

**1. Pytanie:**

„Załącznik nr 1B do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, podpunkt 2.3 - „Kompletna instalacja gaszenia gazem Prolnert (IG-55 - mieszanina gazów obojętnych Argonu i Azotu w stosunku 50:50) firmy FIKE ze wszystkimi elementami wchodzącymi w jej skład.

Według naszej wiedzy nie została wyjaśniona sprawa związana z mieszaniną gazów w butlach, które zostały dostarczone na MŚ podczas badania UDT. Na nalepkach znajduje się informacja, że zostały one uzupełnione przez firmę Kamino w stosunku 50% Argon, 40% Azot.

Prośba o przesłanie interpretacji MŚ do tego punktu opisu przetargu publicznego.

Czy wobec tego prawdą jest, że w butlach wchodzących w skład "Kompletnej instalacji gaszenia gazem Prolnert" znajduje się mieszanina gazów obojętnych Argonu i Azotu w stosunku 50:50, czy też tak jak oznaczono na naklejkach naklejonych w związku z serwisem firmy Kamino - w stosunku 50% Argon, 40% Azot?"

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w butlach wchodzących w skład Instalacji gaszenia gazem Prolnert znajduje się mieszanina gazów w stosunku 50% Argon, 50% Azot. Jednocześnie Zamawiający przedstawia treść deklaracji zgodności dla mieszaniny gazowej oraz oświadczenia firmy, która napełniła butle mieszaniną IG55.



**Muzeum Śląskie w Katowicach**

a: 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1

t: 32 779 93 00 / f: 32 779 93 67

e: [dyrekcja@muzeumslaskie.pl](mailto:dyrekcja@muzeumslaskie.pl)

w: [muzeumslaskie.pl](http://muzeumslaskie.pl)



Muzeum Śląskie jest instytucją kultury  
Samorządu Województwa Śląskiego  
współprowadzoną przez Ministerstwo  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MIESZANINY GAZOWEJ

1. Producent wyrobu: KAMINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.  
02-495 Warszawa, ul. Żywiecka 21A

2. Nazwa wyrobu: **Mieszanka 50% AZOT, 50% ARGON**

3. Data wystawienia: 15.08.2022

Nazwa mieszaniny	Zawartość składników w % (v/v)
<b>Mieszanka 50% AZOT, 50% ARGON, (ARGONIT)</b>	Argon – 50% (+-1) Azot – 50% (+-1)

4. Oznaczenie zanieczyszczeń

L.p.	Rodzaj oznaczenia	Wynik
1	Zawartość tlenu (%)	< 0,0002
2	Zawartość wilgoci (%)	< 0,0005

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt. 2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 3 i 4.

Zlecenie nr DU 3001/09/2023

  
Hubert Wysocki

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

KAMINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.ka.  
02-495 Warszawa, ul. Żywiecka 21A  
NIP: 522-21-70-219, Regon: 012743849  
Oddział Budy Mszczonowskie  
96-325 Radziejewice, ul. Mszczonowska 6  
tel. 46 8951198 e-mail: mszczonow@kamino.pl

# KAMINO

GAZY TECHNICZNE

KAMINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K  
02-495 Warszawa, ul. Żywiecka 21a, NIP 522-21-70-219 tel.  
/fax.: 22 667 00 26, tel. 22 668 45 54, tel. kom. 0601 285 889  
Zakład produkcyjny: Budy Mszczonowskie ul. Mszczonowska 6  
Tel. 46 8951198 Fax. 468951197  
[www.kamino-gazytechniczne.pl](http://www.kamino-gazytechniczne.pl) email: [kamino@kamino.pl](mailto:kamino@kamino.pl)

Budy Mszczonowskie 24.11.2023

## Oświadczenie

Niniejszym oświadczamy, iż wszystkie 53 zbiorniki ze zlecenia napełnienia systemu Fike 300 bar z dnia 23 maja 2022 dla Muzeum Śląskiego w Katowicach zostały napełnione mieszaniną IG55 (50% Argon, 50% Azot). Niewłaściwe oznaczenie składu mieszaniny widniejące na 18 zbiornikach wynika z błędnie przygotowanych przez drukarnie naklejek, które zostały użyte do realizacji części zadania. Potwierdzeniem samego błędu może być fakt, iż skład sumaryczny wskazany na naklejce nie sumuje się do 100% całości mieszaniny.

KAMINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K  
02-495 Warszawa, ul. Żywiecka 21A  
NIP: 522-21-70-219, Regon: 012743849  
Oddział Budy Mszczonowskie  
98-325 Radziejowice, ul. Mszczonowska 6  
tel. 46 8951198, e-mail: [mszczonow@kamino.pl](mailto:mszczonow@kamino.pl)

*Krzysztof Wroblewski*

**2. Pytanie:**

„Załącznik nr 1B do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, podpunkt 2.3 - „... firmy FIKE ze wszystkimi elementami wchodzącymi w jej skład. Wykaz ilości najważniejszych elementów:

2.3.1 Centrala sterująca IGNIS 1520M - 3 szt.

2.3.2 Butle z zaworami - 116 szt.

Według naszej wiedzy na instalacji gaszenia gazem w części zamontowane są butle produkcji Meridian Technical Services Ltd - nie FIKE Safety Technology.

Prośba o przestanie interpretacji MŚ do tego punktu opisu przetargu publicznego.

Czy prawdziwe jest sformułowanie użyte w SWZ, z którego wynika, że wszystkie butle są butlami firmy FIKE, czy też część butli to butle firmy FIKE, a część to butle firmy Meridian Technical Services Ltd.? A jeżeli tak, to w jakich ilościach są butle poszczególnych producentów?”

**Odpowiedź:**

Wszystkie 116 szt. butli są butlami wyprodukowanymi przez Fike i mają wybite cechy Fike. Prawdą jest, że na 56 butlach naniesiony jest farbą napis Meridian, jednak wszystkie one są produkcji Fike co potwierdzają wybite na nich cechy.

*Maria Czarnecka  
Dyrektor  
Muzeum Śląskiego w Katowicach*