

R-g.271.9.2023

**Otrzymują Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Remont drogi gminnej nr 120272E – Ignacew Podleśny, gm. Parzęczew.”

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w związku ze złożonym pytaniem, wyjaśniam co następuje:

Treść zadanego pytania nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie oraz doprecyzowanie zakresu prac przewidzianych do wykonania na poboczach. Czy należy wykonać pobocza z kruszywa łamanego, a jeśli tak o jakich parametrach?

Treść udzielonej odpowiedzi:

Należy wykonać dostosowanie wysokościowe poboczy poprzez wykonanie obustronnych poboczy o szer. min. 0,75m z kruszywa łamanego gr. 10cm po zagęszczeniu

Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert, który jest wyznaczony na dzień 12.10.2023 r.

Dokonane zmiany stają się integralną częścią SWZ i wiążą Wykonawcę z chwilą ich ogłoszenia.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Wójt Gminy Parzęczew
Ryszard Nowakowski**

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania:
<https://platformazakupowa.pl/pn/parzeczew>
2. A/a