

# Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach



**POLSKI  
ŁĄD**



Tarnowskie Góry, dnia 16 stycznia 2023r.

AZ.272.4.25.2022

## Wykonawcy

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Rozbudowa układu zasilania wraz z remontem budynku stacji przy ul. Pyskowskiej w Tarnowskich Górach**

W związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w imieniu Zamawiającego – Powiatu Tarnobrzegskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zmianami) **udzielam następujących wyjaśnień:**

**Pytanie:** W projekcie technicznym pt. stacja transformatorowa, agregat prądowłóczy, linie kablowe SN i nN w punkcie 12.3 jest zapis: „Po odkopaniu kabli należy sprawdzić ich stan fizyczny. W przypadku stwierdzenia złego stanu kabli lub ich uszkodzenia w czasie prac budowlanych, należy ułożyć nowe linie kablowe typu YAKY, YAKXS, YKY 0,6/1kV o odpowiednim przekroju od projektowanej stacji do miejsca połączenia”. Projekt zakłada budowę nowych linii kablowych nN tylko na odcinku od nowoprojektowanej stacji transformatorowej do miejsca mufowania z kablami istniejącymi. Wykonawca nie jest w stanie na etapie przygotowania oferty przewidzieć jaki jest stan istniejących kabli nN znajdujących się w ziemi i co się

*Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Kartuszwiec 5 jest Starosta Tarnobrzegski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (<http://www.tarnobrzegski.pl/>) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”.*

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,  
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kartuszwiec 5  
tel. 32 381 37 11 , fax. 32 381 37 27  
email: kancelaria@tarnobrzegski.pl  
[www.tarnobrzegski.pl](http://www.tarnobrzegski.pl)



**ELoGE**

NIP: 645-251-31-03 REGON: 276255170

z tym wiąże, które kable nN będą podlegały ewentualnej wymianie na nowe. Wykonawca nie zna również przebiegu trasy oraz długości istniejących kabli nN od miejsca mufowania do miejsca podłączenia w istniejących rozdzielnicach na terenie szpitala. Prosimy zatem o określenie w jaki sposób będą rozliczane te prace w przypadku stwierdzenia faktu, po odkopaniu kabli nN, że są one w złym stanie technicznym i trzeba będzie je wymienić na nowe na całej długości? Czy będzie to traktowane jako prace dodatkowe, nie uwzględnione w pierwotnej ofercie? Jeśli Zamawiający wymaga jednak żeby prace te były ujęte w ofercie to w tym celu prosimy o podanie dokładnego zakresu tych prac tak aby wszyscy potencjalni oferenci mogli złożyć Zamawiającemu porównywalne co do zakresu oferty. Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych dla zachowania równych praw wszystkich uczestników postępowania zapisy w Opisie Przedmiotu Zamówienia muszą być przejrzyste i jednakowo zrozumiałe dla wszystkich oferentów.

**Odpowiedź:** Należy przyjąć w ofercie zgodnie z projektem do miejsca mufowania. Przytoczony zapis w projekcie technicznym dotyczy sytuacji, gdy podczas prac budowlanych zostanie uszkodzony kabel we wskazanym miejscu mufowania i zajdzie potrzeba zmiany lokalizacji mufowania (tj. przesunięcie w nowe miejsce poza zakres uszkodzenia). Projekt techniczny nie obejmuje swoim zakresem wymiany kabli po całej trasie.

**Termin składania i otwarcia ofert oraz okres związania ofertą pozostają bez zmian.**

dokument został podpisany  
z upoważnienia Zarządu Powiatu  
przez:  
Barbara Machura  
Sekretarz Powiatu