



LEGENDA:



Kratka nawiewna w dolnej części drzwi o pow.min.220cm2

UWAGA:Dopuszcza się usytuowania wyrzutni powietrza w ścianie budynku:

-okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3,0m a poniżej lub powyżej co najmniej 2,0m



Eco Pro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne mgr inż. Piotr Furtak  
ul. Żeromskiego 21; 58-200 Dzierżonów tel.: 74 645 23 33, 74 817 17 15, e-mail:biuro@ecopro.pl

PROJEKT: Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
ADRES: dz. nr 90/1, 90/2, 92 obr. Osiedle Wschód nr 2  
58-150 Strzegom  
INWESTOR: Gmina Strzegom  
ul. Rynek 38; 58-150 Strzegom

STADIUM: Projekt Techniczny  
BIURO BRANŻOWE: ECOPRO  
INSTALACJE SANITARNE  
mgr inż. Piotr Furtak  
PROJEKTANT:  
SPECJALNOŚĆ: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
UPR. NR: 331/DOS/12

NAZWA RYSUNKU:  
RZUT PARTERU.INSTALACJA WENT.MECHN.

DATA: 14.06.2021 ZMIANA: - NR RYS.: S-03 SKALA: 1:100

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy ECOPRO